

RGI.271.9.2024

Świlcza, dn. 27.03.2024 r.

Modyfikacja treści SWZ nr 4

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na roboty budowlane, nazwa zadania:

„UTWORZENIE ŻŁOBKA GMINNEGO W ŚWILCZY”

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 lutego 2024 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00224301/01 oraz na platformie zakupowej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

Planowany termin składania ofert: **do 05 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Gmina Świlcza zmienia oraz wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zamawiający udziela odpowiedzi na pozostałe pytania zadane przez Oferentów.

Treść pytania:

Wymieniony w przedmiarach wyłaz na poddasze tj. 120x70 EI30 nie jest wykonywany - nikt z producentów nie wykonuje takiego wyłazu. Proszę projektanta o podanie producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie;

Treść pytania:

Czy można samodzielnie modyfikować przedmiar robót ponieważ brak jest pozycji: instalacja hydrantowa izolacja rur, wykonanie przejść ppoż, instalacja c.o. brak grzejników łazienkowych, instalacja wod-kan w przedmiarze ustępy typu kompakt a powinny być Geberit KNRG 215 stelaż, miska, przycisk

Odpowiedź:

Nie ma możliwości samodzielnego modyfikowania przedmiarów robót. Przedmiary robót stanowią podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego i muszą być jednakowe dla wszystkich Oferentów.

Zamawiający udostępni uzupełniony i poprawiony przedmiar robót branży sanitarnej – instalacje wewnętrzne;

Treść pytania:

Informację czy rozliczenie pozycji " tzw. DODATEK do grubości" nastąpi rozliczeniem powykonawczym poprzez wstawienie krotności, ewentualnie prosimy o podanie krotności pozycji w przedmiarze robót których dotyczy

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni poprawiony przedmiar robót branży budowlanej uwzględniający krotności w wymagających tego pozycjach;

Treść pytania:

Prosimy o dodanie pozycji dotyczącej grzejników elektrycznych w łazienkach

Odpowiedź:

Załączony przedmiar robót branży sanitarnej – instalacje wewnętrzne uwzględnia brakujące pozycje dotyczące grzejników elektrycznych w łazienkach;

Treść pytania:

Prosimy o doprecyzowanie, która pozycja przedmiaru robót dotyczy izolacji poziomej rys A5, A6, A7 - warstwy posadzkowe wraz ze styrodurem gr 10 cm x 2. Przypuszczalnie przedmiar pozycja 3.1.25 - Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho- gr. 10cm. Jeśli powyższa pozycja jest właściwa prosimy o ujednolicenie z projektem lub wskazanie właściwej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Izolacja pozioma wraz ze styrodurem została uwzględniona w pozycji 3.1.25 oraz dodatkowej pozycji 3.1.27 poprawionego przedmiaru robót branży budowlanej;

Treść pytania:

Czy stolarka może być wykonana z drewna np. sosna łączona, drewna liściastego, meranti, które nie powoduje wycieków żywicznych

Odpowiedź:

Stolarkę należy wykonać z drewna modrzewiowego, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej;

Doprecyzowanie odpowiedzi odnośnie stolarki okiennej:

Treść pytania:

Proszę o udzielenie informacji na temat zestawienia stolarki okiennej, jakiego rodzaju szprosy zastosować w nowych oknach, naklejane czy wiedeńskie, z jakiego gatunku drewna należy wykonać stolarkę, co należy rozumieć przez zamki w stylistyce historycznej, czy okno typu O1 jest w całości przeszklone ze szprosami czy ma inne podziały, czy wszystkie okna są rozwieralne, uchylne czy rozwieralno uchylne, Czy wszystkie okna są rodzaju skrzynkowego

Udzielona odpowiedź z dnia 25.03.2024 r.:

Szprosy weneckie lub wiedeńskie klejone do szyby zewnątrz i wewnątrz, stolarka z drewna modrzewiowego, klamka aluminiowa, okucia obwiedniowe o podwyższonej ochronie antykorozyjnej z mikrorozszczelnieniem i zaczepem antywłamaniowym.

Okno O1 w całości, przeszklone ze szprosami – stałe.

Podziały i profilowanie szprosów wykonać na podstawie oryginalnego okna przeznaczonego do rozbiórki.

Okna ramowe, rozwieralne i uchylne.

Dodatkowa informacja:

Okna jednoramowe współczesne – nie skrzynkowe, otwierane do środka, układ okien tj. podziały i profilowanie szprosów wykonać na podstawie oryginalnych okien przeznaczonego do rozbiórki.

W załączeniu uzupełnione zestawienie stolarki okiennej;

Doprecyzowanie odpowiedzi odnośnie dokumentacji sieci komputerowej:

Treść pytania:

Proszę o podanie dokumentacji sieci komputerowej

Udzielona odpowiedź z dnia 25.03.2024 r.

Sieć komputerowa uwzględniona w przedmiarze elektrycznym poz. 6.

Dodatkowa informacja:

Pozycja dotycząca sieci komputerowej została uwzględniona w poprawionym przedmiarze budowlanym w pozycji 6.3.3;

Zamawiający udostępnia w załączeniu wszystkie obowiązujące przedmiary robót w oparciu o które należy wycenić cenę oferty:

- 1) przedmiar robót – branża budowlana (poprawiony);**
- 2) przedmiar robót – branża elektryczna;**
- 3) przedmiar robót – branża sanitarna – instalacje wewnętrzne (poprawiony);**
- 4) przedmiar robót – branża sanitarna – przyłącza.**