

Numer dokumentu: P/HD/014030/2023/002

Gdańsk, 03.07.2023



Urząd Miejski w Gdańsku  
ul. Nowe Ogrody 8/12  
80-803 Gdańsk

**Dotyczy: budowy ul. Nowej Sadowej.**

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo znak: WPI-II.7010.12.2023.ZM informujemy, że w podanym zakresie planowanego zadania polegającego na budowie ul. Nowej Sadowej posiadamy preizolowane wysokoparametrowe sieci ciepłownicze 2xDn100, 2xDN80, 2xDn65 (zał.1)

Informujemy, że przygotowywana dokumentacja projektowa musi być zgodna z aktualnie obowiązującym dokumentem „**Wytyczne techniczno – eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie**”, dostępnym pod adresem <https://grupagpec.pl/dla-projektanta/>.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Grupy GPEC, tel.: 58 52 43 580, e-mail: [bok@gpec.pl](mailto:bok@gpec.pl).

Z poważaniem,

Wojciech Wełna  
kierownik działu planowania inwestycji i rozwoju

Hanna Dziosa  
starszy specjalista ds. planowania i rozwoju