

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6”.

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 22.11.2021 r., wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na przyjęte w dokumentacji projektowej urządzenie o napędzie elektrycznym pasowym nie ma możliwości zastosowania urządzenia o udźwigu 400 kg wraz z drzwiami automatycznymi przeszklonymi. Producent wskazuje opcje, które mają wpływ na zakres wykonania wypełnienia drzwi szybowych i kabinowych tj.:

1. Udźwig 300 kg i drzwi przeszklone, automatyczne.
2. Udźwig 400 kg i drzwi pełne ze stali nierdzewnej, automatyczne.

Powyższe opcje są podyktowane różnicą ciężaru drzwi tj. drzwi szklane - cięższe, drzwi stal nierdzewna - lżejsze. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że udźwig 400 kg możemy osiągnąć dla drzwi przeszklonych, ale wychyłnych. Przy zastosowaniu drzwi teleskopowych automatycznych przeszklonych stosowany jest udźwig 300 kg. Prosimy o wyjaśnienie jakie parametry ma posiadać urządzenie. Ponadto prosimy o informację w zakresie parametrów technicznych urządzenia do demontażu.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z parametrami określonymi w Części III SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia (projekcie budowlanym).

Jednocześnie Zamawiający podaje parametry techniczne urządzenia do demontażu:

DANE OGÓLNE

Zakład wytwórczy: VIMEC, Via Parri 7, 42045 Luzzara (RE), Włochy

Typ i rodzaj dźwigu: E06, Platforma pionowa hydrauliczna

Rok produkcji: 2009

Napęd: siłownik hydrauliczny o średnicy 50 mm oraz dwie liny

DANE TECHNICZNE I CHARAKTERYSTYKA

Udźwig: 300 kg

Prędkość jazdy: 0,1 – 0,15 m/s

System sterowania: elektryczny 24V

Za pomocą przycisków:

- góra/dół w kabinie
- przywołania na przystankach

Pulpit sterowniczy w kabinie jest wyposażony w klucz, sterowanie działa pod warunkiem zamknięcia drzwi na przystankach.

Liczba przystanków: 3

Wysokość podnoszenia: 5000 mm

Zasilanie: 230 V – jednofazowe, 50 Hz

Wtórny obwód elektryczny: 24 V prąd stały

Silnik elektryczny: czterouzwojeniowy, jednofazowy o mocy 1,5 kW umieszczony w obudowie razem z pompą układu hydraulicznego i blokiem zaworów.

Drzwi przystankowe: wychylne, jednoczęściowe, otwierane ręcznie.

Platforma: szer. X głęb. = 1100 x 1400 mm

Szyb: konstrukcja stalowa przeszklona

Podszybie: 120 mm

Wymiary zewnętrzne szybu: 1330 x 1400 mm

Mocowanie toru jazdy: Prowadnica mocowana do bocznej ściany szybu

Prowadnice: o przekroju „T”, obrabiane skrawaniem

Urządzenie chwytające: Chwytacze blokujące typu LVT – 07, Producent L.V.T. S.r.l. Via Verese 128, I – 22076 Mozzate, Italy (Włochy). Świadectwo Badania Typu nr DPD 003.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert i dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ten sposób, że zmianie ulegają zapisy dotyczące terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą wskazane w pkt 14.1, 15.1 oraz 16.1 SWZ, które otrzymują następujące brzmienie:

„14. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem „Formularza składania oferty” Platformy Zakupowej Gminy Śmigiel, dostępnej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel> w miejscu publikacji ogłoszenia i dokumentacji zamówienia przedmiotowego postępowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia **01.12.2021 r.** do godziny **10:00”**.

„15. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.12.2021 r.** o godzinie **10:15”**.

„16. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez **30 dni** od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **30.12.2021 r.**”.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

Powyższe odpowiedzi oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

BURMISTRZ ŚMIGLA
/-/ Małgorzata Adamczak