



Kościerzyna, dnia 9 marca 2023 r.

**Gmina Kościerzyna**  
**ul. Strzelecka 9**  
**83-400 Kościerzyna**

ZP.271.6.2023

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_koscierzyna](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna) w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku na „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dobrogoszcz”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wykonawców przy opracowywaniu ofert.

1. Zgodnie z opisem projektu pod warstwę piasku na boisku należy zastosować geowłókninę. Brak ww. w przedmiarze. Proszę o podanie parametrów materiału.

**Odpowiedź:** W dokumentacji zgłoszenia robót oraz STWiORB wskazano, że pod boiskiem projektuje się specjalną tkaniną przepuszczającą wodę i uniemożliwiającą zmieszanie się piasku z podłożem. Do realizacji zadania należy użyć geowłókninę dostosowaną do zastosowanej przez wykonawcę frakcji piasku (wymagana frakcja piasku 1-3mm), w taki sposób, aby w okresie udzielonej gwarancji i dłużej, zastosowana tkanina spełniała swoje zadanie, tj. przepuszczanie wody oraz zapobieganie mieszaniamu piasku z podłożem. Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, że w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zawarto informację: *„Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót, lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność”*.

2. Prosimy o informację czy obramowanie ciągu pieszo-rowerowego można zastąpić obrzeżem betonowym 8/30 zamiast krawężnika jak zakłada projekt.



**Odpowiedź:** Nie.

3. Proszę o potwierdzenie, że na ciągu pieszo-rowerowym zastosować kostkę koloru czerwonego, a na drodze szarego.



**Odpowiedź:** W SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. 4.2.2.) „Krótki opis przedmiotu zamówienia” wskazano wymaganą kolorystykę nawierzchni z kostki betonowej, tj. ciąg pieszo-rowerowy z kostki czerwonej, dojazdu – z kostki grafitowej.

4. Proszę o potwierdzenie, że boisko do siatkówki nie ma być ograniczone od pozostałych nawierzchni żadnym obrzeżem?

**Odpowiedź:** W STWiORB wskazano, że obrzeże boiska do siatkówki ma zostać wykonane z PCV.

5. Proszę o potwierdzenie, że strefy bezpieczne siłowni nie mają być ograniczone od pozostałych nawierzchni żadnym obrzeżem?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza. Strefę bezpieczną należy wykonać zgodnie z dokumentacją w tym również z STWiORB. Według dokumentacji zgłoszenia robót oraz STWiORB „Strefa bezpieczeństwa urządzeń siłowni zewnętrznej z piasku drobnego o frakcji  $0 \div 0,4$ . Zabezpieczonej od zewnątrz obrzeżami betonowymi o szerokości 8 cm na ławie fundamentowej”.

  
Złup. Wojta  
  
Grzegorz Suliński  
Zastępca Wójta