



LEGENDA CZ.1:

1. POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA DO USTAWIENIE WEWNETRZNEGO NP. TYP LW310(L) PROD. ALPHA INOTEC.
2. BUFOR RÓWNOLEGLU O POJEMNOŚCI V=500 LITROW NP. TYP 500.1 PROD. ALPHA INOTEC
3. ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ O POJEMNOŚCI V=500 LITROW NP. TYP WWS 507 PROD. ALPHA INOTEC
4. ŁACZNIK AMORTYZACYJNY NP. TYP ZKT PROD. SOCLA
5. MANOMETR TARCZOWY DN100, PN16 PROD. INTROL.
6. ZAWOR BEZPIECZENSTWA NP. TYP 2115 DN15 BAR, 5" PROD. SYR.
7. ZAWOR ODPOWIETRZAJĄCY DN15 PROD. TACO.
8. ZAWOR KULOWY ODCINAJĄCY DN25 PROD. SOCLA
9. POMPA ŁADUJĄCA BUFOR ORAZ PODGRZEWACZ C.W.U. NP. TYP STRATOS 32/1-10 PNB/10 PROD. WILLO.
10. ZAWOR ZAWROTNY DN40 PROD. SOCLA.
11. ZAWOR TROJDROGOWY REGULACYJNY NP. TYP TRI-D DN40 PROD. OVENTROP.
12. ELEKTRYCZNA GRZALKA O MOCY 9,0kW 400V NP. TYP TRI-D DN40 PROD. OVENTROP.
13. PRZEOPONOWE NACZYNIĘ WZBIORCZE NP. TYP N200 PROD. REFLEX

± 0,00 = 80,50m n.p.m.

Inwestor		Gmina Łomianki	
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115			
KWADRATURA			
biuro@kwadratura.waw.pl		www.kwadratura.waw.pl	
biuro, ul. Karłowicza 45c lok. 4, Warszawa 02-611		tel. 662 789 709	
projektant			
mgr inż. Radosław Miszał		podpis	
opracował			
mgr inż. Grzegorz Śmiechowski			
sprawdzający			
mgr inż. Grzegorz Milanik			
upr. prof. MAZ/0483/PWOS/05			
tytuł rys.			
Przedsiębiorstwo publiczne z placem zabaw na działkach 17 i 18 w Dąbrowie Leśnej w Łomiankach			
branża			
sanitarna			
etap			
projekt wykonawczy			
tytuł rys.			
Schemat podłączenie pompy ciepła do bufora i podgrzewacza cwu Rzut parteru			
data		nr. rysunku	
21.04.2021		is 8	