



WSzSL/FZ.381.04/24...66..2024

Legnica 08-02-2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM
Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA

Opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy”

znak sprawy WSzSL/FZ-03/24

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych a dnia 11-09-2024 r. Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpływaniem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

Pytanie 1 W pkt. 3.6.1. PFU napisano: „nowe przewody zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji wykonać z rur ze stali nierdzewnej. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie w/w instalacji z rur typu PP lub Pex?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w instalacji z rur PP lub Pex.

Pytanie 2 Czy istnieje konieczność wymiany istniejących pionów wodociągowych w obrębie przebudowywanej kondygnacji? (założenie w pkt. 3.6.1 PFU). Z jakich rur należy wykonać nowoprojektowane (dodatkowe) piony wodociągowe?

Odpowiedź: Zasadniczo, nie istnieje konieczność wymiany istniejących pionów wodociągowych w obrębie przebudowywanej kondygnacji. Ze względu na prowadzoną działalność medyczną poniżej i powyżej poziomu planowanej do przebudowy kondygnacji należy do minimum ograniczyć ingerencję w te piony. Nie wyklucza się jednak, że taka konieczność nastąpi np. ze względu na "zarośnięcie" pionu, który był nieużytkowany przez dłuższy czas (choćby w budynku 1B – z uwagi na fakt, iż część jego pomieszczeń przez pewien czas była pustostanem). W takim przypadku Zamawiający nie będzie ograniczał Wykonawcy co do doboru materiału do wykonania takiego pionu.

Pytanie 3 Proszę o uściślenie rozwiązania dla natrysków. W pkt 2.3 PFU zapisano natryski bezbrodzikowe, z odpływem podłogowym lub ściennym, natomiast w opisie łazienki pacjentów (SOR pacjenta pieszego widnieje zapis: brodzik zlicowany z posadzką). Jakie rozwiązanie należy zastosować? Jakie rozwiązania należy przyjąć dla natrysków w pomieszczeniach socjalnych? Czy natryski należy wyposażać w zasłony prysznicowe? Z jakiego materiału (wykładzina czy płytki) należy wykonać posadzkę w obrębie łazienek?

Odpowiedź: Zamawiający koryguje zapis PFU w powyższym zakresie. Zgodnie z rys PFU A3 łazienka pacjentów pieszych SOR nie istnieje. Istnieje jedynie toaleta i w związku z tym nie ma konieczności instalowania natrysku.

W pomieszczeniach socjalnych należy zastosować kabiny prysznicowe. W przypadku szatni ewentualnie kabiny z drzwiami. W obrębie łazienek, posadzkę należy wykonać z płytek antypoślizgowych lub wykładziny antypoślizgowej; na ścianach może być wykładzina.

Pytanie 4 Czy umywalki należy montować na stelażach czy bezpośrednio do ściany?

Odpowiedź: Zamawiający preferuje rozwiązanie montażu umywalk na stelażu.

Pytanie 5 Czy łazienki należy wyposażać w kosze na zużyte ręczniki?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6 Czy konieczna jest wymiana pionów CO na nowe w obrębie remontowanej kondygnacji? (zapis w PFU pkt 3.7.1)

Odpowiedź: Nie. Odsyłamy do odpowiedzi na Pytanie 2.

Pytanie 7 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podejść do grzejników z rur typu pex? W PFU jest wzmianka o rurach stalowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 8 Jakie grzejniki należy zastosować w pomieszczeniach sanitarnych – higieniczne czy łazienkowe? (zapis w PFU pkt 3.7.1.)



Odpowiedź: Należy zastosować grzejniki higieniczne. Tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, spowodowanych trudnościami z lokalizacją, ze względu na wymiary pomieszczenia, Zamawiający jednostkowo może wyrazić zgodę na zastosowanie grzejnika łazienkowego.

Uwaga!

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Anna Płotnicka-Mieloch