



## GMINA GALEWICE

ul. Wieluńska 5; 98-405 Galewice,  
tel. 062 78 38 618; fax. 062 78 38 625; e-mail: [sekretariat@galewice.pl](mailto:sekretariat@galewice.pl);  
[www.galewice.pl](http://www.galewice.pl)

Galewice, 2024-09-17

RIiRG.WOD.1.2.2024

**Wszyscy Wykonawcy**

### Wyjaśnienie treści SWZ

**Dot.: postępowania** : "Wykonanie i uruchomienie systemu zdalnego odczytu danych z wodomierzy " : **RIiRG.WOD.1.2024.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej „Pzp”, Zamawiający informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie:

1. Zamawiający wymaga aby w ramach realizacji zadania Wykonawca przeprowadził dostawę i wymianę wodomierzy (zgodnie z ilościami podanymi w SWZ). Czy zakres realizacji przewiduje tylko i wyłącznie wymiany, czy Wykonawca będzie również zobligowany do wykonania montażu pierwotnych wodomierzy (montaż w miejscach gdzie wcześniej nie było wodomierza) ? Jeżeli tak, wnioskujemy o wskazanie liczby przewidzianych montażu pierwotnych z podziałem na średnice wodomierzy, które będą pierwotnie montowane.  
  
2) Czy Zmawiający wymaga aby w ramach wymian wodomierzy Wykonawca dostarczył i zamontował elementy armatury takie jak, np. zawory kulkowe, zawory zwrotne, zawory antykropelkowe, itp. Jeżeli tak, wnioskujemy o doprecyzowanie jakie elementy armatury i w jakich ilościach ma dostarczyć Wykonawca.

Odpowiedź :

AD.1 Zakres realizacji przewiduje tylko i wyłącznie wymianę wodomierza.

AD.2 Nie wymagamy dostawy i zamontowania elementów wymienionej armatury, aczkolwiek mogą zaistnieć sytuacje wymagające zastosowania powyższych elementów, które nie są na dzień dzisiejszy możliwe do oszacowania. W pojedynczych przypadkach może wystąpić konieczność zastosowania redukcji przyłączenia wodomierza z  $\varnothing 15$  na  $\varnothing 20$  i  $\varnothing 25$  na  $\varnothing 20$ , które należy wkalkulować w ofertę.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.