

Gmina Przeworsk
ul. Bernardyńska 1a
37-200 Przeworsk

Przeworsk, 13.06.2024 r.

Znak sprawy: ROIX.271.8.2024

Do wszystkich Wykonawców

/ODPOWIEDŹ NA PYTANIE/

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana nawierzchni podłóg ciągów pieszych i schodów w budynku SP w Studzianie w ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Studzianie”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 art. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), **Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią**

Pytanie:

W dokumentacji projektowej wskazana jest minimalna grubość warstwy użytkowej 0,5 mm. Ponieważ wykładzina będzie zainstalowana w miejscu intensywnie użytkowanym zdecydowanie polecam zwiększenie grubości tej warstwy. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem: Jaką minimalną grubość warstwy użytkowej powinna posiadać wykładzina podłogowa?

Odpowiedź:

Grubość całkowita min. 3,45mm, grubość warstwy użytkowej min. 0,65mm.

ZASTĘPCA WÓJTA

Teresa Wielgos