

1. Poz. 25 przedmiaru – Zasypanie wykopów spycharkami..., pozycja obejmuje zasypanie fundamentów gruntem z wykopów, czy ze względu na strukturę gruntu nie należy zasypać fundamentów kruszywem dowiezionym?
Zgodnie z badaniami geologicznymi w podłożu poniżej 20cm zalegają piaski drobne z domieszkami. Przyjęto, że jest możliwość ich wykorzystania do zasypek po wykopach. Nie wprowadza się zmian.
2. Poz. 47 i 48 – Stropy gęsto żebrowe na belkach..., bark zbrojenia podporowego, czy należy uwzględnić?
Zbrojenie podporowe stosownie do wymagań technologicznych przyjętego stropu gęstożebrowego uwzględnić w pozycjach 47 i 48.
3. Proszę o podanie kolorystyki dla stolarki okiennej i drzwiowej.
Zgodnie z dokumentacją projektową stolarka okienna i drzwiowa kolor RAL 8022. Przed zamówieniem stolarki kolor należy uzgodnić z Zamawiającym i Architektem.
4. Pokrycie dachowe – wg dokumentacji na przekroju D2 na blachę trapezową T-92 jest układana folia paroizolacyjna PE gr. 0,3 mm, brak w przedmiarze robót.
Wprowadza się zmianę przedmiaru nr 141. W poz. 141 przedmiaru ilość układanej folii 0,3mm zamiast obmiaru „34,56 x 9,38” należy przyjąć obmiar „34,56 x 9,38 + 655,63” m²
5. Brak w przedmiarach robót podbitki okapów dachu, czy należy doliczyć?
W dokumentacji projektowej brak podbitek okapów dachu.
6. Poz. 173 – Pokrycie dachów szkłem ze szkła klejonego ... wymiar 5,46 x 4,20, natomiast w dokumentacji jest 10,80 x 3,81m.
Wprowadza się zmianę przedmiaru nr 173. W poz. 173 przedmiaru ilość pokrycia szkłem ze szkła klejonego zamiast „5,46 x 4,2” należy przyjąć „5,45 x 3,81 x 2” m²
7. Brak w przedmiarach robót osłon na grzejniki, narożników zabezpieczających, czy te elementy są przedmiotem przetargu?
Oslony grzejników wg przedmiaru branży sanitarnej poz.26.
8. Poz. 215 – Dostawa i montaż – wyposażenie kuchni i pom. socjalnych – wg zestawienia, wg którego zestawienia należy wycenić te elementy?
Dodano zestawienie wyposażenie kuchni i pom. socjalnych.
9. W dokumentacji ANEKS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO na stronach 42-50 jest wyposażenie w meble i sprzęt, czy elementy te są przedmiotem przetargu.
Wyposażenie pomieszczeń nie wchodzi w zakres przetargu.
10. Czy w zakres wyceny wchodzi oznakowanie budynku, gaśnice, wyposażenie toalet typu kosze, dozowniki, pojemniki, itp.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje wyposażenia jw.