

Zduńska Wola, dn. 21.04.2022 r.

IZ.272.10.2022

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Jodłowej ”.

Odpowiedzi na zapytania nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Powiat Zduńskowolski, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur fi300-800 żelbetonowych na rury PP dwuścienne klasy SN8 o średnicy ID 300-800. Zamiana materiału usprawni i przyspieszy montaż rurociągu

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje iż nie wyraża zgodny na zamianę materiału kanału deszczowego z rur żelbetonowych na rury PP SN8.