

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 06.05.2024 r.

Nr postępowania: **BZP.2712.2.2024.PM**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej
prowadzonego postępowania)

**INFORMACJA NR 8
Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych i innych prac oraz czynności w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespołu szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu”

Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 70:

W informacji nr 5 z dnia 22.04.2023 pytanie nr 38 Zamawiający informuje, że należy wykonać oświetlenie do uprawy roślin. Prosimy o doprecyzowanie parametrów jakie mają spełniać oprawy, czy chodzi o 2000 lumenów źródła światła, czy 2000 luxów na powierzchni odniesienia, oraz przewidywaną wysokość montażu. Prosimy o podanie typu i producenta oraz wysokości montażu lamp pełniących obecnie podobne funkcje na innych kompleksach w obiekcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Oprawy doświetlające mają zapewniać natężenie oświetlenia 2000 luxów na powierzchni. Wysokość montażu, typ i producenta opraw dobierze wykonawca/ projektant po konsultacji z zatrudnionym specjalistą ds. botaniki egzotycznej na etapie tworzenia dokumentacji projektowej..

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje i modyfikacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Udzielone wyjaśnienia nie wpływają na ustalone terminy postępowania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Paweł Mężyk