



l.p.	Przeznaczenie obwodu	Zab (A)	Przewód (mm²)
1	Gniazdo 230V zasilanie	S301B-10	YDYp 3x2,5
2	wzmacniacza RTV	S301B-6	YDYp 3x1,5
3	Oświetl. klatki schodowej	S301B-6	YDYp 3x1,5
4	Oświetl. pom. gosp.	S301B-6	YDYp 3x1,5
5	Oświetlenie wejścia	S301B-6	YDYp 3x1,5

A wyłącznik schodowy WS-1S (ZE POLLIN)
 Z programator czasowy PC 300 (F AET)
 W 1 rozłącznik KCU380 (SI Spañel)
 W 2 rozłącznik KS3.25 (ENSTO)

Obiekt	Nr rys.
OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - OSIEDLE MIODOWA-JAR Typ I; Dz. ewid. 220/3;	2
Opracowanie	Data
Część elektryczna	07.2007
Temat rysunku	Skala
Schemat w. i. z.	
Opracował	Mgr inż. Marek Mielnicki
Ulan-VI 7210/502/85	
projektowanie, nadzór i kierowanie	
mgr inż. MAŁGORZATA MIELNICKI	
Ulan-VI 7210/502/85	
Strona	