

Numer	2692/2006	Miejscowość	Płock	Data (dzień, miesiąc, rok)	08/08/2006
-------	-----------	-------------	-------	----------------------------	------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA – Oddział w Płocku

1. Przyłączany obiekt:

Nazwa: Osiedle mieszkaniowe

Adres (Nr działki): Płock
Miodowa
220/3, 191/1

2. Grupa przyłączeniowa: V

3. Moc przyłączeniowa: 508,50 kW (zwiększenie mocy o: 278,50 kW)

4. Miejsce przyłączenia:
istniejąca linia kablowa 0,4 kV zasilana ze stacji S - nr stacji 1237

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski prądowe na odejściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy - dla przyłącza kablowego

6. Rodzaj połączenia z siecią:

- linia kablowa o przekroju dostosowanym do obciążenia, lecz nie mniejszym niż 120 mm²
- poprowadzenie WLZ w kierunku projektowanego układu pomiarowego
- zabudowane złącze główne przedlicznikowe przy obiekcie na wysokości 0,3 m dolnej krawędzi złącza od powierzchni podłoża z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Zaleca się stosowanie szafek IP-54, z możliwością oplombowania i zamknięcia

7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:

7.1. Urządzenia WN i SN:

-

7.2. Stacja transformatorowa:

- dostosować stację SN/nn do zwiększonego obciążenia

7.3. Urządzenia nn:

- dostosować istniejącą linię nn do zwiększonego obciążenia
- wybudować złącza kablowe nn

UWAGA

W czasie rozbiórki i budowy budynków należy zgłosić do Pogotowia Energetycznego wyłączenie i zabezpieczenie istniejących linii kablowych i demontaż istniejących złącz.