


Studnia wiercona proj. FKE23rpt0 (1:50)

nr	Nazwa
1	Korek/zaślepka rury podfiltrowej grubość ok. 15cm
2	Rura podfiltrowa - łączenie szczelne na uszczelki
3	Filtr rurowy Ø160
4	Pompa głębinowa
5	Rury eksploatacyjne studzienne PVC-K Ø160 PN10
6	Linka do wyciągania pompy nylonowa min. Ø8
7	Hydroizolacja zewnętrzna
8	Utwardzenie wokół studni wylewka betonowa 10cm
9	Krąg betonowy Ø800
10	Pokrywa Ø800
11	Właz kl. A15 zamykany (klucz/któdka)
12	Wylewka betonowa z przejściem szczelnym na rury
13	Rurociąg tłoczny PE-HD PN10 DN32
14	Złącze kablowe IP 68
15	Kabel zasilający pompę

obiekt	Budowa budynku kancelarii leśnictwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną						
	Lokalizacja Charzewice, działka nr ewid. 356, obręb: 0003 Charzewice, jednostka ewid.: 121614_5 Zakliczyn-obszar wiejski						
zespół	mgr. inż. Marcin Jacyszyn - projektant			II 2023r.			
	upr. MAP/0567/PBS/17 spec. instalacje sanitarne						
rysunek	S.0	FKE23rpt0	skala	arkusz	ramka		ISAN M. JACYSZYN PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO
			1:50	A4	184 285		
nazwa	Studnia						