


Umowa o przyłączenie do sieci  
nr 60686/2022/OD3/ZR4  
z dnia 27.10.2022r.

istniejące złącze ZK-3b 410S255Q2L  
na dz. nr 27/93 przy granicy z dz. nr 27/130, Lipnik


Proj. szafa oświetleniowa  
na dz. nr 27/93 przy działce 27/130 Lipnik



Ogranicznik mocy 10A

Dobezpieczenie wstępne  
gG 20A

proj. YAKY 4x35mm<sup>2</sup>  
L = 2,0 ( 7,0 ) m



proj. YAKY 4x25mm<sup>2</sup>  
+ StCu 30x4mm  
L = 25,5 ( 30,5 ) m

proj. YAKY 4x25mm<sup>2</sup>  
+ StCu 30x4mm  
L = 30,5 ( 35,5 ) m

- UWAGA:
1. Przed układem pomiarowym zastosować ogranicznik mocy 10A jednobiegunowy.
  2. Jako zabezpieczenie wstępne zastosować zabezpieczenie opikowe gG20A pracujące w rozłączniku bezpiecznikowym
  3. Wszystkie urządzenia do miejsca przystosowanego do zabudowy układu pomiarowego włącznie przystosować do plombowania

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM -  
POPRZECZ STOSOWANIE OGRODZEN I OBUDÓW O ODPOWIEDNIM IP  
NA CZĘŚCIACH CZYNNYCH OBWODÓW.  
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM -  
POPRZECZ WYŁĄCZENIE ZASILANIE W UKŁADZIE SIECI TN-C

Zatwierdzam schemat  
jednokreskowy  
data 2022-11-16

Jednostka Projektowa:	PROJEKTOWANIE NADZÓR I POMIARY ELEKTRYCZNE <b>LEON ZUŃ</b> ul. Nadrzezna 1b (1 piętro) 72-100 Goleniów Tel. +48 601 758 077, +48 606 812 888. Tel./Fax: (091) 418 36 73 e-mail: biuro@proyel.pl		
Asyst. proj.:		Podpis:	Data:
Projektant:	Leon Zuń upr. nr 299/Sz/83	Podpis:	PAŹDZIERNIK 2022 r.
Sprawdzający:	inż. Sławomir Sarosiek upr. nr 65/64	Podpis:	
Opracowanie:	SCHEMAT ZASILANIA SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ SO		
Investor:	Gmina Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard		
Obiekt:	Budowa oświetlenia ulicznego obręb Lipnik, dz. nr 27/6, 27/93, gm. Stargard		
			Rys. nr: <b>E2</b>