

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli i na działce nr ewid. 2114 położonej w miejscowości Ropczyce”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 14.02.2022 r.

Pytanie nr 1. W projekcie budowlanym dotyczącym boiska w Gnojnicy Woli jest mowa o nawierzchni poliuretanowej, natomiast w przedmiarze pojawia się, że boisko ma być z trawy sztucznej, rozbieżności SA też co do wyposażenia sportowego: w projekcie budowlanym jest mowa o koszykówce i siatkówce, a w przedmiarze o bramkach do piłki ręcznej tylko, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Gnojnicy Woli zaprojektowano dwa boiska, jedno o nawierzchni poliuretanowej i jedno o nawierzchni ze sztucznej trawy. Boisko o nawierzchni poliuretanowej nie jest przedmiotem zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy.

Pytanie nr 2. Cz 1- boisko w Gnojnicy Woli - bramki 3x2 m czy 5x2 m?

Proszę o wskazanie koloru EPDM do zasypki sztucznej trawy .

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zamontować bramki o wymiarach 3,00x2,00 m. Natomiast co do koloru zasypki Zamawiający nie stawia wymagań.

Pytanie nr 3. Cz 2 – boisko w msc Ropczyce

Czy Zamawiający dopuści zamiast koloru pomarańczowego kolor ceglasto-czerwony? Kolor pomarańczowy należy do droższej grupy kolorów EPDM.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie nawierzchni EPDM w kolorze ceglasto-czerwonym.

Pytanie nr 4. Prosimy o dopuszczenie do przetragu badań z wypełnieniem SBR z zastrzeżeniem, że podczas realizacji inwestycji zostanie wykorzystany granulat EPDM zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Granulat EPDM nie jest popularnym rodzajem wypełnienia poza Polską, stąd też wszyscy zachodni producenci wykonują badania na zasypie SBR. Producenci z zachodniej Europy w

trawach piłkarskich tj. o wysokości włókna min.50mm preferują zasyp SBR, ze względu na ilość i koszt wypełnienia. Dlatego badania traw długich z granulatem EPDM nie są częste.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie przedstawienia badań oferowanej nawierzchni z wypełnieniem granulatem gumowym SBR z zastrzeżeniem, że podczas realizacji inwestycji zostanie wykorzystany granulata EPDM zgodnie z wymaganiami Zamawiającego .

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert Zamawiający nie żąda przedłożenia żadnych dokumentów przedmiotowych, w tym potwierdzających dopuszczenie danego materiału/wyrobu do stosowania w budownictwie. Takie dokument będą egzekwowane na etapie realizacji zamówienia. Na ich podstawie materiał/wyrób zostanie dopuszczony do wbudowania bądź nie zostanie dopuszczony do wbudowania.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marek Misiura