



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OSTROŁĘCE

tel. 29 760-26-53, fax 29 760-26-21
www.zdp.ostroleka.pl, e-mail: zdpo-ka@wp.pl
NIP: 758-18-38-894 REGON 550670938

DT.252.I.12.2021

Ostrołęka, dnia 07.06.2021 r.

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/459512>

Dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian od km 6+470,00 do km 7+952,00

Zarząd Dróg Powiatowych 07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2 zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) oraz rozdz. XIII ust. 10 SWZ przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian od km 6+470 do km 7+952 jest realizowana na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zgodnie z którą do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją ZRID nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie.

Pytanie 2

Czy wykonanie i oznakowanie pasa drogowego obejmuje cały odcinek robót?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie i oznakowanie pasa drogowego obejmujące również stabilizację pasa drogowego, osadzenie słupków granicznych po dokonanych podziale działek w ilości 30 szt. obejmuje odcinek od km 6+470 do km 7+952.

Pytanie 3

Proszę o jednoznaczne określenie kategorii ruchu drogi, gdyż w opisie technicznym i ST występują rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kategoria ruchu, zgodnie z którą należy, wykonać rozbudowę drogi została określona jako KR3.

Pytanie 4

Założona w przedmiarze robót konstrukcja jezdni jest w rozbieżności wysokościowej z projektowaną niweleta drogi wykazaną w profilu podłużnym drogi. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego :

Niweleta drogi wskazana na profilu podłużnym drogi odnosi się do starej konstrukcji drogi. Nowa niweleta będzie dostosowana do nowej konstrukcji drogi załączonej do SWZ z dnia 20.05.2021 r.

Pytanie 5

Czy wyznaczenie pasa drogowego należy wykonać na innej drodze wykazanej w ST (D- 01.01.01b)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Wyznaczenie pasa drogowego należy wykonać tylko na drodze powiatowej Nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian od km 6+470 do km 7+952.

Pytanie 6

Proszę o wskazanie właściwej konstrukcji jezdni, gdyż dane zawarte w projekcie, opisie technicznym, przedmiarze robót są rozbieżne (np. grubość warstwy wiążącej), które są niezbędne do właściwej wyceny robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Konstrukcję drogi należy wykonać zgodnie z załączonym do SWZ przekrojem normalnym drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo – Kamianka – Pomian od km 6+470 do km 7+952 – rysunek zamienny oraz przedmiarem robót zgodnie, z którym podstawowe warstwy konstrukcyjne wskazywane od góry to:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki cementowo – emulsyjnej MCE gr. 20 cm.

Przed wykonaniem podbudowy z mieszanki cementowo – emulsyjnej należy istniejącą nawierzchnię bitumiczną doziarnić warstwą kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm a na poszerzeniach wykonać warstwę odsączającą gr. 10 cm oraz podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, gr. 30 cm.

DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Artur Bakula