



Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Goliśza 10
71-682 Szczecin
tel. 91 44 26 200
fax 91 42 21 258

zwik@zwikszczecin.pl
www.zwik.szczecin.pl

Szczecin, dnia 10 grudnia 2024 r.

ODPOWIEŹ NA PYTANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Gronowej w Szczecinie”.

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do opisanej
w dokumentacji metody renowacji studni, zastosowanie elementów renowacyjnych
z polimerobetonu?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że zgadza się na dopuszczenie renowacji studni metodą
montażu elementów z polimerobetonu. Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ).

