

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Remont elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, przy ul. Prostej 10

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 – dalej ustawy) udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie nr 1. - Wniosek

Uprzejmie proszę o wyznaczenie dodatkowego terminu na odbycie wizji lokalnej.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający informuje, że dnia 30 kwietnia 2024 r. wyznaczył dodatkowy termin na odbycie wizji lokalnej dotyczącej "Remontu elewacji budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, przy ul. Prostej 10" w dniu 6 maja 2024 r. w godzinach od 9.00 do 11.00.

Pytanie nr 2.

W udzielonych odpowiedziach Zamawiający wskazał, że wymaga odkopywania fundamentów na całej długości budynku i murków oporowych za wyjątkiem podjazdów do budynku – dodatkowo na załączonym rzucie kondygnacji 01 zaznaczono miejsca gdzie należy zdemontować opaskę i odkopać podbudowy i grunt na głębokość 50cm. Czy w miejscach gdzie nie ma opasek a są schody oraz wejścia do budynku należy demontować istniejące stopnie schodowe lub nawierzchnię z granitu i odkopywać grunt do 50cm?

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający nie wymaga demontażu istniejących schodów i podestów obłożonych płytami granitowymi. Zamawiający wymaga demontażu kostki brukowej oraz odkopania fundamentów murków oporowych zlokalizowanych przy budynku na głębokości 50 cm i wykonania izolacji i wykończenia zgodnie opisem i rysunkiem szczegółowym dotyczącym ścian i piwnic fundamentowych budynku z pominięciem izolacji termicznej (bez użycia płyt styroduruowych).

**Dyrektor WSA w Kielcach
Bożena Pniewska
(podpis w oryginale)**