

Pytania do treści SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz ich korektami - część IX

1. Pyt. 16 części IV pytań i pyt. 101 części VI pytań i odpowiedzi:

Pytanie odnośnie świetlików okrągłych: Proponujemy, aby świetlik od strony pomieszczenia był okrągły, a od strony zewnętrznej na dachu np. kwadratowy. Tzn. zabudowa z GK byłaby w przekroju okrągła, jak projekcie, i ona nadawałaby kształt świetlikowi. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany kształtu świetlików. Dopuszcza się zamianę materiału świetlików, przy zachowaniu wymaganego położenia na rzucie, geometrii, parametrów izolacyjności termicznej oraz odporności ogniowej (NRO, BROOF (t1)). Dopuszcza się świetliki, np. szklane – odpowiedź jak na pytanie 71 części VI pytań i odpowiedzi.

2. Pyt. 88 części IV pytań i odpowiedzi:

Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.3.3 mówi o likwidacji przyłącza teletechnicznego sieci Orange oraz przebudowie przyłącza obiektu do gminnej sieci teletechnicznej. Prosimy o podanie szczegółów likwidacji oraz przebudowy przyłącza oraz uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie.

Uzupełnia się odpowiedź o następującą treść:

... pozostałe prace ujęto w przedmiarze w punkcie 5.1.7. oraz w pozycji 7.1.1.

3. Pyt. 89 części IV pytań i odpowiedzi:

Po czyjej stronie leży dokonanie opłaty w wysokości 15 795,00 zł za usunięcie drzew, którą należy uiścić na rzecz budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Odp.: Naliczona w decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew opłata za usunięcie drzew uzależniona jest od wykonania nasadzeń zastępczych, które zostały wskazane do wykonania w wyznaczonym w decyzji terminie. Pozycja przedmiarowa nr 7.10.1 dotycząca wykonania nasadzeń zastępczych do nowej decyzji została ujęta w odpowiedzi na pytanie nr 63 w części IV pytań i odpowiedzi. W przypadku braku nasadzeń opłata dokona Wykonawca.

4. Korekta do udzielonej odpowiedzi na pyt. 44 części IV pytań i odpowiedzi:

Prosimy o informację, czy do udostępnionych przedmiarów robót można dopisywać dodatkowe pozycje lub je usuwać.

Poprzednio udzielono odpowiedzi:

Odp.: Odpowiedź jak na pytanie nr 42.

Zmienia się na:

Odp.: Odpowiedź jak na pytanie nr **43 w części IV**.

Ponadto Zamawiający informuje, że udostępni Przedmiar robót - tekst ujednoczony z dnia 31 stycznia 2024 r. (z wcześniejszymi zmianami).

5. Korekta do udzielonej odpowiedzi na pyt. 50 części IV pytań i odpowiedzi:

W PZT (AK.1 PLAN NASADZEŃ, NAWIERZCHNI I WYPOSAŻENIA TERENU) wrysowanych jest więcej urządzeń zabawowych niż wymienione w przedmiarze i tabeli z doбором małej architektury (AK.7

TABELA 2 DOBORU WYPOSAŻENIA).

Czy w ofercie przetargowej należy uwzględnić w wyposażeniu placu zabaw pozycje wrysowane w PZT, a nie uwzględnione w przedmiarze?

Z8 - bujak na sprężynie

Z9 - huśtawka wahadłowa podwójna

Z10 - trudno rozpoznać jakie to urządzenie... występuje 2 razy na placu

Poprzednio udzielono odpowiedzi:

Odp.: Wg odpowiedzi na pytanie 28.

Zmienia się na:

Odp.: Wg odpowiedzi na pytanie **48 w części IV.**

6. Korekta do udzielonej odpowiedzi na pyt. 56 części IV pytań i odpowiedzi:

Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać opisy poszczególnych pozycji przedmiarowych.

Poprzednio udzielono odpowiedzi:

Odp.: Odpowiedź jak na pytanie nr 42

Zmienia się na:

Odp.: Odpowiedź jak na pytanie nr **43 w części IV.**

7. Korekta do udzielonej odpowiedzi na pyt. 57 części IV pytań i odpowiedzi:

Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać jednostki miary poszczególnych pozycji przedmiarowych.

Poprzednio udzielono odpowiedzi:

Odp.: Odpowiedź jak na pytanie nr 42

Zmienia się na:

Odp.: Odpowiedź jak na pytanie nr **43 w części IV.**

8. Korekta do udzielonej odpowiedzi na pyt. 57 części IV pytań i odpowiedzi:

Prosimy o informację, czy Wykonawcy mogą dobrowolnie zmieniać ilości poszczególnych pozycji przedmiarowych.

Poprzednio udzielono odpowiedzi:

Odp.: Odpowiedź jak na pytanie nr 42

Zmienia się na:

Odp.: Odpowiedź jak na pytanie nr **43 w części IV.**

9. Pytanie: Proszę o informację jaką kwotę Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Odp.: jak na pytanie nr 8 z cz.VIII - zgodnie z art. 222 ust 4 Prawa zamówień publicznych, zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przewodniczący komisji przetargowej

Naczelnik

Wydziału Inwestycji i Remontów

/-/

Jerzy Kaczmarczyk