


DETAL ŁĄCZENIA
INSTALACJI ODGROMOWEJ
Z INSTALACJĄ UZIEMIĄJĄCĄ



UWAGI:

1. Zwody poziome i pionowe wykonać drutem Fe/Zn Fi 8
2. Zwody pionowe prowadzić w rurach PCV pod elewacją
3. Zwody pionowe podłączyć poprzez złącza kontrolne do istniejącego uziomu otokowego
4. Wszystkie połączenia w ziemi zabezpieczyć systemowo antykorozyjnie
5. Podłączyć wszystkie elementy na dachu
6. Wentylatory, syreny panele i inne elementy na dachu chronić iglicami izolowanymi

ODDTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

INWESTYCJA	Termomodernizacja budynku OSP w Kleszczewie 63-005 Kleszczewo, ul. Strażacka 1		
ADRES INWESTYCJI	ul. Strażacka 1 63-005 Kleszczewo	YORIS FIRMA ARCHITEKTONICZNA ul. Strzelecka 29a/68 61-846 Poznań tel. +48 606 430 739 e-mail: yoris@yoris.pl	
INWESTOR	Urząd Gminy w Kleszczewie, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4		
ZLECENIODAWCA	TERMOENERGY - Józef Zieleziński ul. Arystofanesa 85 60-461 Poznań	podpis	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Elżbieta Dolińska WP-0004, 134/PW/91		
zlecenie nr	Faza projektu	branża	nr rysunku
	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	
luty 2021	Nazwa rysunku	skala	
	RZUT DACHU	1:100	