



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie 2019-11-07

ZGK/DKŚ/ 6257/2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

dotyczy zapytania ofertowego na zadanie: wykonanie horyzontalnego przewiertu sterowanego

Znak sprawy: ZGK/DKŚ/ZAP-03/10/2019

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wymaga wydruków parametrów zgrzewów ze zgrzewarki ?

Odpowiedź.

Tak. Zamawiający wymaga wydruków zgrzewów ze zgrzewarki.

Pytanie 2.

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest wymagane wykonanie wpięcia zainstalowanej rury do istniejącej studzienki Kist. 2, a wystarczającym jest wykonanie przewiertu HDD na odcinku od S16 do punktu zlokalizowanego pomiędzy studnią S1 a S2 ze względu na potrzebę wyprowadzenia przewiertu na powierzchnię terenu i braku miejsca za studnią S1.

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga wykonania wpięcia do studzienki Kist2. Przewiert należy wykonać na odcinku od S5 do S1.

Pytanie 3.

W przypadku wykonywania kanalizacji grawitacyjnej metodą HDD istnieje prawdopodobieństwo niezachowania spadków. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania kanalizacji grawitacyjnej ze spadkami odbiegającymi od dokumentacji projektowej

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie przewiertu ze spadkiem innym niż w projekcie, jednak przewiert winien być zrealizowany ze spadkiem pomiędzy 0,3% a 1%, a średni spadek na odcinku S5 do Kist. 2 winien wynosić 0,5%. Niedopuszczalne jest jednak wykonanie rurociągu z przeciwspadkiem, czyli w przeciwnym kierunku niż kierunek przepływu ścieków.

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 08.11.2019r. do godz. 11:00.**



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część zapytania ofertowego nr ZGK/DKŚ/ZAP-03/10/2019.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy zostają zamieszczone na Platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/271503> w dziale Komunikaty.

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
mgr inż. Jolanta Szanińska

Otrzymują:

1. Wykonawca, którzy złożył pytanie

2. Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/transakcja/271503>