

**GMINA WIĄZOWNICA**  
ul. Warszawska 15  
37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie  
tel./fax. ( 16) 622 36 31, 622 36 32  
NIP 792-20-31-567 REGON 650900364  
IZ.271.28.2022

Wiązownica, 26.09.2022 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Nr 9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na realizację zadania pn. Budowa trybun sportowych, oświetlenia, bieżni tartanowej, parkingu wraz z wymianą nawierzchni płyty boiska na stadionie portowym w m. Wiązownica

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w związku ze złożonymi pytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający wyjaśnia:

### Pytanie nr 1

Nawierzchnia trawy syntetycznej w odpowiedzi nr 2 z dnia 16.09.2022 opisana jest w taki sposób, że tylko jeden produkt jednego producenta spełnia wymagane parametry oraz dokumenty. w związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie proponowanego przez nas rozwiązania, które posiada lepsze parametry od wymaganych co widać w poniższej tabeli:

Wymagania zamawiającego		Parametry oferowanej nawierzchni
Typ włókna	100% monofil wzmocniony rdzeniem	100 % monofil wzmocniony rdzeniem
Rodzaj	Polietylen	Polietylen
Wysokość włókna	min. 60 mm	mi. 60 mm
Dtex	min. 15 500 dtex	Min. 18 350 dtx
Grubość włókna monofilowego	min. 420 mikronów	418 oraz 430 mikronów
Ilość pęczków	min. 9500/m <sup>2</sup>	Min. 9700 m <sup>2</sup>
Ilość włókien	min. 120 000m <sup>2</sup>	116 900/m <sup>2</sup>
Waga włókna	min. 2100 g/m <sup>2</sup>	Min. 2200 g/m <sup>2</sup>
Waga całkowita	min. 3000 g/m <sup>2</sup>	Min. 3350 g/m <sup>2</sup>
Wytrzymałość na wyrwanie pęczka	min. 52 N	Min. 75N
Przepuszczalność wody przez system	min. 1600 mm/h	Min. 3950 mm/h
Wypełnienie nawierzchni	Piasek kwarcowy oraz granulát EPDM z recyklingu	Piasek kwarcowy oraz granulát EPDM z recyklingu

Jak widać z powyższego zestawienia proponowana przez nas trawa ma jedynie niższą od wymaganych ilość włókien dokładnie o 2,6% a więc minimalnie mieszcząc się bez problemu w granicach tolerancji zgodnie z normą PN-EN 15330-1 którą również wymaga zamawiający oraz dla jednego włókna grubość o 2 mikrony mniejszą od wymaganej co stanowi różnicę o niespełna 0,5 %. Wszystkie inne parametry wymagane przez Zamawiającego nasza trawa znacząco przewyższa.

Proponowana przez nas trawa została zainstalowana na wielu obiektach w Polsce m.in. na pełnowymiarowym boisku treningowym w Polkowicach, a w Śremie i Komornikach uzyskała certyfikaty FIFA Quality i FIFA Quality PRO, także z granulem wymagany przez Zamawiającego czyli EPDM z recyklingu.

Dopuszczenie naszego rozwiązania zapewni Zamawiającemu konkurencję, zgodność z Prawem Zamówień Publicznych (będzie wówczas więcej niż jeden produkt jednego producenta) a przede wszystkim możliwość uzyskania bardzo dobrego produktu.

### **Odpowiedź:**

Szczegółowej informacji na temat nawierzchni sztucznej trawy udzielono w odpowiedzi nr 8 na pytania wykonawców.

Zamawiający informuje ponadto, że w związku z wniesionymi pytaniami oraz udzielonymi odpowiedziami, w celu właściwego przygotowania ofert z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, korekt i modyfikacji treści SWZ Zamawiający przedłużył już termin składania ofert.

**Wójt Gminy  
Krzysztof Strent**

### **Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa postępowania – platforma zakupowa
3. a/a