



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 8 kwietnia 2022 r.

PRO.DWP.669.1159.2022.085040.22.JC.EJ

**Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy
ul. Kolegialna 17
09 – 402 Płock**

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych z istniejących modernizowanych i przebudowywanych budynków użyteczności publicznej (budynki A i B) oraz z projektowanego budynku łączącego budynki A i B zlokalizowanych przy **al. Wojska Polskiego 25** oraz przy **ul. Felińskiego 16** na **dz. nr ew. 56 z obrębem 7-01-15** w dzielnicy Żoliborz w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 25.03.2022 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje o następujących warunkach przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- a. Zaopatrzenie w wodę ww. zabudowy w ilości 1,0 dm³/s na cele socjalno - bytowe oraz w ilości 2,0 dm³/s na cele przeciwpożarowe (do wewnętrznego gaszenia) będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Felińskiego albo DN 100 w al. Wojska Polskiego po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza wodociągowego do zabudowy.
- b. Dostawa wody na cele przeciwpożarowe (do zewnętrznego gaszenia) będzie możliwa w łącznej ilości 20 dm³/s z hydrantów na nw. przewodach wodociągowych:
 - DN 150 w ul. Felińskiego w ilości 20,0 dm³/s;
 - DN 100 w al. Wojska Polskiego w ilości 10,0 dm³/s.

2. Sieci kanalizacyjnej

- a. Odprowadzenie ścieków bytowych i w ograniczonej ilości wód opadowych z ww. zabudowy będzie możliwe do istniejącego kanału ogólnospławnego I kl. (0,60×1,10) m w ul. Felińskiego lub do istniejącego kanału ogólnospławnego Ø 0,30 m w al. Wojska Polskiego po zaprojektowaniu, wybudowaniu i włączeniu do eksploatacji odcinka/ów sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających ulicy oraz przyłącza/y kanalizacyjnego/ych do budynków.
- b. Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie może przekroczyć wartości 2,0 dm³/s (w całości do kanału ogólnospławnego w ul. Felińskiego). Większe ilości wód opadowych należy gromadzić w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym w urządzenie ograniczające

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758; BDO: 000020307, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



przepływ i odprowadzać w okresie pogody bezdeszczowej. Dopuszczamy także inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wód opadowych.

3. Informacje inwestycyjne

- a. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. nie przewiduje budowy odcinka/ów przewodu kanalizacyjnego w swoich planach inwestycyjnych.
- b. Informujemy, że istnieje możliwość realizowania ww. odcinka/ów sieci kanalizacyjnej na własny koszt po zaakceptowaniu „Porozumienia dotyczącego budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych” (dostępnego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl).
- c. Po podjęciu decyzji o budowie ww. odcinka sieci kanalizacyjnej na własny koszt powyższe porozumienie jednostronnie podpisane należy dostarczyć do Spółki wraz z dokumentacją projektową.

4. Warunki dodatkowe

- a. Na zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków bytowych i wód opadowych należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytocznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl), w oparciu o załączone dane.
- b. W zasobach Archiwum Spółki nie odnaleźliśmy dokumentacji powykonawczej przyłącza/y odprowadzających ścieki z omawianej zabudowy.
- c. W dokumentacji należy pokazać kasowanie dotychczasowego sposobu odprowadzenia ścieków z budynków.
- d. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- e. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana jest istniejąca i będzie projektowana zabudowa oraz projektowane będzie uzbrojenie.
- f. Trasę projektowanego/ych odcinka/ów sieci należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy.
- g. Przy projektowaniu włączeń do istniejącej kanalizacji należy dążyć do wykorzystania istniejącego na niej uzbrojenia.
- h. Rozstaw uzbrojenia na kanałach należy sprawdzić w terenie.
- i. Istniejące przyłącze/a wodociągowe i kanalizacyjne do budynków należy zlikwidować odpowiednio pod nadzorem Zakładu Sieci Wodociągowej MPWiK w m. st. Warszawie S.A., ul. Mikkego 4 w Warszawie i Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m. st. Warszawie S.A., ul. Jagiellońska 65/67 w Warszawie.
- j. Ze względu na brak szczegółowej dokumentacji powykonawczej przewodu wodociągowego w al. Wojska Polskiego przy projektowaniu przyłącza wodociągowego dla budynku należy oprzeć się na inwentaryzacji geodezyjnej oraz pomiarach własnych w terenie.

Załączniki:

1. Dane techniczne wodociągowe
2. Dane techniczne kanalizacyjne

Do wiadomości:

1. Archiwum II (5869, 2924)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
ZIAŁU WARUNKÓW I UZGODNIEŃ
PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

Grzegorz Płachota