

Lp.	Nazwa odbioru	Oznaczenie odbioru	Oznaczenie kabla	P <sub>i</sub>	cosφ	Lato			Zima		
				k <sub>2</sub> /k <sub>1</sub>	P <sub>s</sub>	Q <sub>s</sub>	k <sub>2</sub> /k <sub>1</sub>	P <sub>s</sub>	Q <sub>s</sub>		
				[kW]	[-]	[-]	[kW]	[kVA]	[-]	[kW]	[kVA]
WLZTY											
BUDYNEK A				WLZAN		Odbiory nierezewowane					
1	Tablica strefowa - poziom 0	TNA0.1	WLZAN : TNA0.1	20,02	0,90	0,37	7,49	3,63	0,37	7,49	3,63
2	Tablica strefowa - poziom 0	TNA0.2	WLZAN : TNA0.2	15,90	0,90	0,39	6,13	2,97	0,39	6,13	2,97
3	Tablica strefowa - poziom +1	TNA1	WLZAN : TNA1	11,00	0,90	0,38	4,23	2,05	0,38	4,23	2,05
4	Tablica strefowa - poziom +2	TNA2.2	WLZAN : TNA2.2	13,65	0,90	0,38	5,21	2,52	0,38	5,21	2,52
5	Tablica strefowa - poziom +3	TNA3	WLZAN : TNA3	6,46	0,90	0,41	2,62	1,27	0,41	2,62	1,27
6	Tablica strefowa - poziom +4	TNA4	WLZAN : TNA4	6,00	0,90	0,41	2,47	1,20	0,41	2,47	1,20
WLZAN				73,03	0,90		28,15	13,63		28,15	13,63
						0,80	22,52	10,91	0,80	22,52	10,91
BUDYNEK A				WLZAU		Odbiory rezerwowane UPS					
1	Tablica strefowa - poziom 0	TUA0.1	WLZAU : TUA0.1	3,60	0,90	0,70	2,52	1,22	0,70	2,52	1,22
2	Tablica strefowa - poziom 0	TUA0.2	WLZAU : TUA0.2	1,60	0,90	0,70	1,12	0,54	0,70	1,12	0,54
3	Tablica strefowa - poziom +1	TUA1	WLZAU : TUA1	2,10	0,90	0,70	1,47	0,71	0,70	1,47	0,71
4	Tablica strefowa - poziom +2	TUA2.2	WLZAU : TUA2.2	1,00	0,90	0,70	0,70	0,34	0,70	0,70	0,34
5	Tablica strefowa - poziom +3	TUA3	WLZAU : TUA3	2,10	0,90	0,70	1,47	0,71	0,70	1,47	0,71
6	Tablica strefowa - poziom +4	TUA4	WLZAU : TUA4	3,00	0,90	0,70	2,10	1,02	0,70	2,10	1,02
WLZAU				13,40	0,90		9,38	4,54		9,38	4,54
						0,90	8,44	4,09	0,90	8,44	4,09
BUDYNEK ŁĄCZNIKA				WLZLN		Odbiory nierezewowane					
1	Tablica strefowa - poziom 0	TNL0	WLZLN : TNL0	15,21	0,90	0,38	5,84	2,83	0,38	5,84	2,83
2	Tablica strefowa - poziom +1	TNL1	WLZLN : TNL1	7,99	0,90	0,40	3,23	1,56	0,40	3,23	1,56
3	Tablica strefowa - poziom +2	TNL2	WLZLN : TNL2	10,56	0,90	0,39	4,10	1,99	0,39	4,10	1,99
WLZLN				33,76	0,90		13,17	6,38		13,17	6,38
						0,90	11,85	5,74	0,90	11,85	5,74
BUDYNEK ŁĄCZNIKA				WLZLU		Odbiory rezerwowane UPS					
1	Tablica strefowa - poziom 0	TUL0	WLZLU : TUL0	2,10	0,90	0,70	1,47	0,71	0,70	1,47	0,71
2	Tablica strefowa - poziom +1	TUL1	WLZLU : TUL1	1,60	0,90	0,70	1,12	0,54	0,70	1,12	0,54
3	Tablica strefowa - poziom +2	TUL2	WLZLU : TUL2	1,50	0,90	0,70	1,05	0,51	0,70	1,05	0,51
WLZLU				5,20	0,90		3,64	1,76		3,64	1,76
						0,90	3,28	1,59	0,90	3,28	1,59
BUDYNEK B				WLZBN		Odbiory nierezewowane					
1	Tablica strefowa - poziom -1	TNB-1	WLZBN : TNB-1	19,34	0,90	0,38	7,43	3,60	0,38	7,43	3,60
2	Tablica strefowa - poziom 0	TNB0	WLZBN : TNB0	18,87	0,90	0,39	7,36	3,57	0,39	7,36	3,57
3	Tablica strefowa - poziom +1	TNB1	WLZBN : TNB1	14,76	0,90	0,40	5,83	2,83	0,40	5,83	2,83
4	Tablica strefowa - poziom +2	TNB2	WLZBN : TNB2	11,61	0,90	0,39	4,55	2,20	0,39	4,55	2,20
WLZBN				64,58	0,90		25,17	12,19		25,17	12,19
						0,85	21,40	10,36	0,85	21,40	10,36
BUDYNEK B				WLZBU		Odbiory rezerwowane UPS					
1	Tablica strefowa - poziom 0	TUB0	WLZBU : TUB0	8,40	0,90	0,70	5,88	2,85	0,70	5,88	2,85
2	Tablica strefowa - poziom +1	TUB1	WLZBU : TUB1	3,70	0,90	0,70	2,59	1,25	0,70	2,59	1,25
3	Tablica strefowa - poziom +2	TUB2	WLZBU : TUB2	2,60	0,90	0,70	1,82	0,88	0,70	1,82	0,88
WLZBU				14,70	0,90		10,29	4,98		10,29	4,98
						0,90	9,26	4,49	0,90	9,26	4,49

Lp.	Nazwa odbioru	Oznaczenie odbioru	Oznaczenie kabla	P <sub>i</sub>	cosφ	Lato				Zima		
				k <sub>2</sub> /k <sub>1</sub>	P <sub>s</sub>	Q <sub>s</sub>	k <sub>2</sub> /k <sub>1</sub>	P <sub>s</sub>	Q <sub>s</sub>			
				[kW]	[-]	[-]	[kW]	[kVA]	[-]	[kW]	[kVA]	
ROZDZIELNICE												
BUDYNEK A				RUPS		Rozdzielnica gwarantowana						
1	Budynek A - WLZ Odbiory rezerwowane UPS	WLZAU	RUPS : WLZAU	13,40	0,90	0,70	9,38	4,54	0,70	9,38	4,54	
2	Łącznik - WLZ Odbiory rezerwowane UPS	WLZLU	RUPS : WLZLU	5,20	0,90	0,70	3,64	1,76	0,70	3,64	1,76	
3	Budynek B - WLZ Odbiory rezerwowane UPS	WLZBU	RUPS : WLZBU	14,70	0,90	0,70	10,29	4,98	0,70	10,29	4,98	
4	Tablica strefowa - poziom +2	TUA2.1	RUPS : TUA2.1	4,10	0,90	0,70	2,87	1,39	0,70	2,87	1,39	
RUPS				37,40	0,90		26,18	12,68		26,18	12,68	
						0,90	23,56	11,41	0,90	23,56	11,41	
BUDYNEK B				RGPB		Rodzielnica obiorów przeciwpożarowych						
1	Wentylator pożarowy - Budynek B	WPB	RGPB : WPB	4,00	0,90	0,90	3,60	1,74	0,90	3,60	1,74	
2	Zasilacz pożarowy - Budynek B	ZUPB1	RGPB : ZUPB1	0,50	0,90	0,80	0,40	0,19	0,90	0,45	0,22	
RGPB				4,50			4,00	1,94		4,05	1,96	
						0,90	3,60	1,74	0,90	3,65	1,77	
BUDYNEK A				RGPA		Rodzielnica obiorów przeciwpożarowych						
1	Hydrofor - Budynek A	THYDR	RGPA : THYDR	2,50	0,90	0,90	2,25	1,09	0,90	2,25	1,09	
2	Wentylator pożarowy - Budynek A	WPA	RGPA : WPA	4,00	0,90	0,90	3,60	1,74	0,90	3,60	1,74	
3	Centrala sygnalizacji pożarowej - Budynek A	CSP	RGPA : CSP	0,70	0,90	0,80	0,56	0,27	0,80	0,56	0,27	
4	Centrala oddymiania klatki schodowej - Łącznik	CODL	RGPA : CODL	0,70	0,90	0,80	0,56	0,27	0,80	0,56	0,27	
5	Brama pożarowa	BP	RGPA : BP	1,00	0,90	0,80	0,80	0,39	0,80	0,80	0,39	
6	Zasilacz pożarowy - Budynek A	ZUPA1	RGPA : ZUPA1	0,50	0,90	0,80	0,40	0,19	0,80	0,40	0,19	
7	Zasilacz pożarowy - Łącznik	ZUPL1	RGPA : ZUPL1	0,50	0,90	0,80	0,40	0,19	0,80	0,40	0,19	
RGPA				9,90			8,57	4,15		8,57	4,15	
						0,90	7,71	3,74	0,90	7,71	3,74	
BUDYNEK B				RGP		Rodzielnica główna obiorów przeciwpożarowych						
1	Budynek A Sekcja odbiorów przeciwpożarowych	RGPA	RGP : RGPA	9,90	0,90	0,90	8,91	4,32	0,90	8,91	4,32	
2	Budynek B Sekcja odbiorów przeciwpożarowych	RGPB	RGP : RGPB	4,50	0,90	0,80	3,60	1,74	0,90	4,05	1,96	
RGP				14,40			12,51	6,06		12,96	6,28	
						0,90	11,26	5,45	0,90	11,66	5,65	
BUDYNEK A				RGN		Rozdzielnica główna budynku						
1	Budynek A - WLZ Odbiory nierezewowane	WLZAN	RGN : WLZAN	73,03	0,90	0,31	22,52	10,91	0,31	22,52	10,91	
2	Budynek A - Tablica strefowa - poziom -1	TNA-1	RGN : TNA-1	6,78	0,90	0,38	2,56	1,24	0,38	2,56	1,24	
3	Budynek A - Tablica strefowa - poziom +2	TNA2.1	RGN : TNA2.1	19,88	0,90	0,39	7,73	3,74	0,39	7,73	3,74	
4	Budynek A - Tablica windy - poziom -1	TDA	RGN : TDA	9,00	0,85	0,50	4,50	2,79	0,50	4,50	2,79	
5	Budynek A - Tablica węzła ciepłego - poziom -1	TWCA	RGN : TWCA	5,00	0,85	0,20	1,00	0,62	0,90	4,50	2,79	

Lp.	Nazwa odbioru	Oznaczenie odbioru	Oznaczenie kabla	P <sub>I</sub>	cosφ	Lato				Zima		
						k <sub>d</sub> /k <sub>j</sub>	P <sub>s</sub>	Q <sub>s</sub>	k <sub>d</sub> /k <sub>j</sub>	P <sub>s</sub>	Q <sub>s</sub>	
				[kW]	[-]	[-]	[kW]	[kVar]	[-]	[kW]	[kVar]	
6	Łącznik Tablica odbiorów sanitarnych - poziom +3	TNL3	RGN : TNL3	60,70	0,85	0,79	47,90	29,69	0,20	12,14	7,52	
7	Łącznik - WLZ Odbiory nierezzerowane	WLZLN	RGN : WLZLN	33,76	0,90	0,25	8,44	4,09	0,25	8,44	4,09	
8	Budynek B - WLZ Odbiory nierezzerowane	WLZBN	RGN : WLZBN	64,58	0,90	0,33	21,40	10,36	0,33	21,40	10,36	
9	Budynek B - Tablica windy - poziom -1	TDB	RGN : TDB	9,00	0,85	0,50	4,50	2,79	0,50	4,50	2,79	
10	Budynek B - Tablica węzła ciepłego - poziom -1	TWCB	RGN : TWCB	4,00	0,85	0,20	0,80	0,50	0,90	3,60	2,23	
11	Garaż zewnętrzny	TGAR	RGN : TGAR	5,00	0,90	0,30	1,50	0,90	0,30	1,50	0,73	
12	Oświetlenie zewnętrzne	OZ1	RGN : OZ1	0,20	0,90	0,90	0,18	0,09	0,90	0,18	0,09	
13	Sekcja UPS	RUPS	RGN : RUPS	37,40	0,90	0,63	23,56	11,41	0,63	23,56	11,41	
14	Rodzielnica główna obiorów przeciwpożarowych	RGP	RGN : RGP	14,40	0,90	0,78	11,26	5,45	0,81	11,66	5,65	
RAZEM: RGN				342,72	0,88		157,86	84,58		128,80	66,34	
						0,70	110,50	59,20	0,70	90,16	46,44	