

RI.701.05.07.24.2024.MJ

**ODPOWIEDŹ nr 2**  
**NA PYTANIA WYKONAWCÓW**  
**do przetargu nieograniczonego pn.:**  
**„Budowa nawierzchni ulic na "Osiedlu Siewna"”**

W dniu 08.08.2024 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

**Pytanie nr 1.**

Czy wpusty projektowane Wp1 i Wp2 mają być zgodnie z rys. S3 fi 450mm czy fi 500? - rozbieżność z p. 3.1. pp.2) SWZ.

**ODPOWIEDŹ:**

**Ad. 1**

Zamawiający informuje, że wpusty Wp1 i Wp2 należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, czyli zgodnie z rys. S3 fi 450 mm.

Pozostałe warunki SWZ pozostają bez zmian.

**Burmistrz Dębna**

z up. **BURMISTRZA**

  
**Marek Potyraj**  
Kierownik Wydziału

Otrzymują:

1. Strona internetowa: [platformazakupowa.pl/pn/um\\_debno](https://platformazakupowa.pl/pn/um_debno);
2. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ bądź zgłosili chęć uczestnictwa w przetargu,
3. a/a.