

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	$\theta_{int,H}$	A	V	Φ_{HL}	Oslabienie	Regulacja	Φ_{Tl}	Φ_{Tu}	H_T	H_V
		°C	m ²	m ³	W			W	W	W/K	W/K
33	Sklepik	15,9	5,79	19,5	0	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0		-1,99	1,99
34	Sala gimnastyczna	16,0	317,92	2330,5	36422	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-1	609	139,11	792,38
35	Sala mała	16,0	110,98	354,0	3897	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-8	0	54,44	60,19
36	Biuro	20,0	16,80	61,2	1334	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-20	0	14,30	20,80
37	Pom. pomocnicze bez okna	16,0	19,91	67,1	-25	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	-12,13	11,41
38	Sala lekcyjna	20,0	64,35	231,1	4447	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	38,46	78,57
39	Sala lekcyjna	20,0	58,61	197,5	3509	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	25,18	67,15
40	Zaplecze sali	20,0	13,73	46,3	728	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-40	0	11,29	7,86
41	Sala lekcyjna	20,0	64,23	216,5	3824	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-20	0	27,03	73,60
42	Zaplecze sali	20,0	13,98	47,1	747	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-40	0	11,66	8,01
43	WC	20,0	5,75	19,4	160	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	0,92	3,29
44	WC	20,0	6,84	25,6	285	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	3,15	4,36
45	Sala lekcyjna	20,0	44,13	157,6	3057	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	26,87	53,57
46	Sala lekcyjna	20,0	54,14	193,3	3870	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-20	0	36,12	65,73
47	WC	20,0	17,09	57,6	640	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	7,05	9,79
48	WC	20,0	21,30	74,4	1135	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-18	0	17,21	12,66
49	Sala lekcyjna	20,0	60,58	217,5	4369	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-20	0	41,01	73,96
51	Biuro	20,0	8,85	32,2	637	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-20	0	5,81	10,95
52	Biuro	20,0	16,65	60,6	1159	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	9,91	20,60
53	Portiernia	20,0	4,92	17,8	576	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	12,12	3,03
54	Wiatrołap	8,0	9,27	33,6	-367	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	-19,82	5,72
55	Gabinet	20,0	15,99	51,2	720	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	168	10,24	8,70
56	Gabinet	20,0	16,84	53,9	798	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	176	11,83	9,16
57	Pom. pomocnicze bez okna	16,0	1,54	4,9	-128	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	19	-4,59	0,84
58	Szatnia	24,0	16,27	52,1	1609	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	171	20,61	17,70
59	WC	20,0	16,56	53,0	650	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	174	8,10	9,01
60	Szatnia	24,0	12,10	38,7	1314	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	130	18,12	13,17
61	Przedsionek szatnie	20,0	3,20	10,3	25	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	35	-1,10	1,74
62	Pom. sprzątaczek	20,0	12,44	39,8	641	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	133	10,10	6,77
63	WC	20,0	15,99	51,2	758	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	27	168	11,24	8,70
64	Sala lekcyjna	20,0	43,04	137,3	2904	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	29,73	46,68
66	Sala lekcyjna	20,0	106,76	342,1	6728	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	1015	60,74	116,32
67	Sala lekcyjna	20,0	59,57	200,8	3666	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-27	0	28,22	68,26
70	Korytarz	20,0	98,85	333,1	3781	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	42,87	56,63
71	Korytarz	20,0	60,88	240,1	2527	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	25,67	40,82
74	Korytarz	20,0	79,76	345,9	4203	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	51,80	58,80
75	Korytarz	20,0	28,73	96,8	1280	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-27	0	17,23	16,46
101	Klatka schodowa	8,0	0,77	0,5	324	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-28	0	12,40	0,05
102	Zaplecze sali	20,0	19,36	67,8	598	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	4,22	11,52
103	Korytarz	20,0	79,55	311,0	4148	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	-20	777	56,29	52,88
104	WC	20,0	9,71	34,0	367	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	3,88	5,78
105	Sala lekcyjna	20,0	58,61	205,1	3694	Bez osłabienia	Indywidualna reg.	0	0	27,46	69,74

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	$\theta_{int,H}$	A	V	Φ_{HL}	Oslabienie	Regulacja	Φ_{Tl}	Φ_{Tu}	H_T	H_V	
		°C	m ²	m ³	W			W	W	W/K	W/K	
106	Zaplecze sali	20,0	13,73	48,0	769	■Bez osłabienia	■Indywidualna reg.	-40	0	12,08	8,17	
107	Sala lekcyjna	20,0	64,28	225,0	4205	■Bez osłabienia	■Indywidualna reg.	-20	0	34,17	76,50	
108	Zaplecze sali	20,0	14,24	49,8	799	■Bez osłabienia	■Indywidualna reg.	-40	0	12,55	8,47	
109	Sala lekcyjna	20,0	59,33	207,6	3692	■Bez osłabienia	■Indywidualna reg.	-7	0	26,55	70,60	
111	Sala lekcyjna	20,0	47,31	164,9	3330	■Bez osłabienia	■Indywidualna reg.	0	449	31,59	56,05	
112	Sala lekcyjna	20,0	47,75	165,9	3338	■Bez osłabienia	■Indywidualna reg.	0	774	31,45	56,39	
113	Sala lekcyjna	20,0	38,83	135,3	2805	■Bez osłabienia	■Indywidualna reg.	-10	392	27,82	46,01	
114	Gabinet pielęgnarki	20,0	7,23	24,4	394	■Bez osłabienia	■Indywidualna reg.	0	80	6,21	4,14	
115	Korytarz	20,0	104,53	365,9	4220	■Bez osłabienia	■Indywidualna reg.	10	0	48,87	62,20	
116	WC	20,0	3,35	11,7	158	■Bez osłabienia	■Indywidualna reg.	0	0	2,15	2,00	