


NAZWA	KD2
SCHEMAT	
Ilość	2
Wymiar nominalny	78x140cm
Wysokość podstawy	-
Powierzchnia czynna oddymiania	0,715m ²
Sterowanie	siłownik elektryczny 24V
Powierzchnia geometryczna	0,91m ²
Min. pow. napowietrzania (wg PN)	2,36m ²
Opis	<p>Okno dachowe oddymiające o wymiarze 78x140 cm jednoskrzydłowa o powierzchni czynnej oddymiania 0,715m². Łącznie powierzchnia napowietrzania dla dwóch okien 1,43m² przy łącznej powierzchni geometrycznej 1,82m². Wymagana powierzchnia napowietrzania 2,36m² realizowana drzwiami wejściowymi.</p> <p>Współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Okno z funkcją przewietrzania.</p>

ZESTAWIENIE 15 - OKNA POŁACIOWE ODDYMIAJĄCE

UWAGA!!!

1. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OBIAR STANU ISTNIEJĄCEGO NA BUDOWIE
2. ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTEM WYKONAWCZYM
3. WSZYSTKIE DRZWI WYPOSAŻYĆ W SZYLDY, KLAMKI I ZAMKI ZE STALI SZLACHETNEJ (CHYBA ŻE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRECYZUJE INACZEJ)
4. WSZYSTKIE ELEMENTY ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYKONAĆ NALEŻY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, NORMAMI, ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
5. SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA W ŚWIELE OŚCIEŻNICY PO OTWARCIU SKRZYDŁA DRZWI NIE MOŻE BYĆ ZAWĘŻONA PRZEZ RAMIAK SKRZYDŁA DRZWI I POWINNA BYĆ ZGODNA Z WSKAZANYM WYMIAREM OŚCIEŻNICY
6. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SZCZEGÓŁY ROZWIĄZANIA NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAŁ ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30–348 Kraków, tel.: 608 358 229		
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37–300 Leżajsk		
Obiekt	Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Leżajsku		
Adres	ul. Mickiewicza 76, działki nr ewid: 3529/2, 3530/3, 3553/2 Obręb: 0020 Leżajsk, Jednostka ewid.: 180801_1 Leżajsk Miasto		
Branża	architektura		
Faza	projekt architektoniczno–budowlany (wykonawczy)		
Projektant	dr inż. arch. Tomasz Moskał	architektura A–02/03	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Dariusz Szporna	architektura MPOIA/025/2003	
Data	grudzień 2021		
Tytuł rysunku	zestawienie 15 – okna połaciowe oddymiające (bud. istniejący)		
Skala	1:50		
Numer	AZ–15		