

**Legenda:**

.....	Linie kablowe WN
.....	Linie napowietrzne WN
.....	Linie kablowe SN
.....	Linie napowietrzne SN
.....	Linie kablowe nN
.....	Linie napowietrzne nN
.....	Linie kablowe oświetleniowe
.....	Linie napowietrzne oświetleniowe
.....	Linie kablowe teletechniczne
.....	Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Dotyczy arkuszy map nr 1 i 2

Uzgodnienie nr. TRON/110/M/URB/INZ/175/12023

Data 05.12.2023

W oznaczonym terenie wkreślono przebieg (\*) brak (\*)  
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Wałbrzychu

Linia napowietrzna widoczna w terenie.

\*Niepotrzebne skreślić podać

**Kategorycznie zabraniamy prowadzenia**

robót ziemnych sprzętem mechanicznym  
bez nadzoru w odległości mniejszej  
niż 2m od zlokalizowanego przekopem  
kontrolnym kabla.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.  
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic,  
licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do  
skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić  
w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw.,  
inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem  
winnego ich uszkodzenia.

**TAURON Dystrybucja S.A.**

Oddział w Wałbrzychu

Wydział Dokumentacji

Starszy specjalista ds. urządzeń branżowych

Waldemar Sołuk