



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W NOWYM TOMYŚLU
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,
64-300 NOWY TOMYŚL**
TEL. 614422091, 614422080
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl
NIP: 788-00-07-818
VAT-UE: PL 788 00 07 818
REGON: 631066938
nr. rejestrowy BDO-000036386

NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425
BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336

Nowy Tomyśl 20 czerwca 2023 r.

Dotyczy :Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i komorą pomiarową [ID780471](#)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami w postępowaniu:

Pytanie:

Na schemacie złącza kablowo-pomiarowego jest napisane " w zakresie inwestora , objęte odrębnym opracowaniem" a na przedmiarze robót jest pozycja " ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m " to pytanie jaki kabel mamy ująć w ofercie i czy inwestor ma to w swoim zakresie czy należy to do zakresu z przetargu ?

Odpowiedź:

Zgodnie ze schematem zasilania w zakresie Inwestora jest tylko kabel zasilający złącze kablowe. W KNR-ach nie ma pozycji ustalenia przebiegu trasy kabla o długości mniejszej niż 500m jest tylko pozycja "do 500 m". Dlatego jest ona wprowadzona choć kabel jest bardzo krótki. Czyli w zakresie Wykonawcy jest wykonanie zasilania energetycznego w terenie przepompowni ścieków zgodnie z planem zagospodarowania terenu przepompowni ścieków PS (rys. 1) projektu „Branża elektryczna”

Prezes Zarządu

mgr inż. Marek Wichtowski