



Krośniewice, 14.07.2022 r.

ISZ.271.6.6.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice”.
Numer postępowania: ISZ.271.6.2022

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269, z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice**, w związku z zapytaniem Wykonawców:

PYTANIE 1:

Proszę o sprostowanie informacji dotyczącej liczby instalacji fotowoltaicznych do wykonania w ramach niniejszego postępowania, ponieważ w SWZ jest informacja o 5 obiektach na których ma zostać wykonana instalacja PV, natomiast w PFU jest informacja o 8 obiektach?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że instalacje fotowoltaiczne mają być wykonane na 5 obiektach – zgodnie z zapisami w SWZ. W PFU wkradła się omyłka pisarska.

PYTANIE 2:

Proszę o sprostowanie informacji na temat minimalnej mocy modułu fotowoltaicznego jaki może zostać zastosowany w ofercie ponieważ w SWZ jest informacja o mocy 405Wp, natomiast w PFU jest informacja o mocy 360Wp.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że minimalna moc modułu fotowoltaicznego jaki może zostać zastosowany w ofercie wynosi 405Wp – zgodnie z zapisami w SWZ. W PFU wkradła się omyłka pisarska

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów większej mocy niż 340Wp?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na pytanie zawarta została w Pytaniu 2 - minimalna moc modułu fotowoltaicznego jaki może zostać zastosowany w ofercie wynosi 405Wp – zgodnie z zapisami w SWZ.

PYTANIE 4:

Proszę o podanie zakresu mocy każdej instalacji fotowoltaicznych tj. ich mocy minimalnych oraz maksymalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że moc każdej z instalacji fotowoltaicznych została określona w Rozdziale III ust. 2 SWZ.

PYTANIE 5:

Ile wynoszą moce przyłączeniowe poszczególnych obiektów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że moce przyłączeniowe poszczególnych obiektów wynoszą:

- 1) **Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach**
ul. Łęczycka 19A, 99-340 Krośniewice – moc umowna 25,50
- 2) **Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach**
ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice – moc umowna 32,50
- 3) **Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach**
ul. Łęczycka 17, 99-340 Krośniewice – moc umowna 32,50
- 4) **Miejskie Przedszkole w Krośniewicach**
ul. Mickiewicza 2, 99-340 Krośniewice – moc umowna 32,50
- 5) **Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach**
ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice – moc umowna 33,00

PYTANIE 6:

Czy na wszystkich obiektach jest dostęp do sieci internetowej celem podłączenia do sieci internetowej falownika?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że we wszystkich wymienionych w SWZ obiektach jest dostęp do sieci internetowej.

PYTANIE 7:

Czy Zamawiający, przy założeniu, że moduły będą o większej mocy niż 340Wp, dopuszcza użycie mniejszej ilości modułów niż ta przyjęta w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia: tak, należy jednak uwzględnić ograniczenia powierzchni modułów określone w ust. 2 Rozdziału III SWZ.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem

Burmistrz

Katarzyna Erdman