



Nr postępowania: ORG.271.14.2022

Tłuchowo, dnia 13.12.2022r.

Do wszystkich Wykonawców

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) Zamawiający Gmina Tłuchowo udziela odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie z dnia 09.12.2022 prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie średnicy rur osłonowych PVC fi 315 mm, z redukcją na 225 mm? lub rury PVC osłonowe fi 315 mm z filtrem 225 mm wraz zakładem nadfiltrowym?

Odpowiedź:

Wyraża się warunkową zgodę na zaproponowane przez Państwa rozwiązanie pod warunkiem, że nie pogorszy ono walorów technicznych wersji pierwotnej oraz jej żywotności i nie będzie miało wpływu na możliwość montażu zaprojektowanej pompy głębinowej oraz jej serwisowania w przyszłości.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie, w którym zobowiąże się do poniesienia ewentualnych wszelkich finansowych i technicznych skutków wprowadzonego przez siebie rozwiązania. Zobowiązanie w formie pisemnej podpisane przez osobę upoważnioną będzie przedłożone Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Proszę uwzględnić w przypadku wyboru Państwa technologii, średnica gryzera w wcześniej projektowanym rozwiązaniu wynosiła 456 mm.

Niniejsza odpowiedź na pytanie stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.