

Zebrzydowice, dnia 29.09.2020 r.

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZEBRZYDOWICACH
43-410 Zebrzydowice
Ul. Ks. Antoniego Janusza 6
NIP 548-246-05-23 Regon 240236917
Tel./fax 032 / 469-36-54

GZWiK.271.5.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i ks. A Janusza w Zebrzydowicach”**

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.:

Czy ze względu na zmienny poziom wody gruntowej zamawiający będzie wymagał aby kompletna studnia tworzywowa fi1000, fi600, fi425 składała się maksymalnie nie zależnie od głębokości z 3 szt. uszczelk oraz charakteryzowała się min. szczelnością 2 barów?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 2.:

Czy zamawiający będzie wymagał aby szczelność studni min 2 bary została poparta niezależnymi badaniami?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 3.:

Czy zamawiający będzie wymagał aby zmiana kierunku przepływu ścieków odbywała się wyłącznie wewnątrz kinety?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 4.:

Czy zamawiający będzie wymagał kinet kątowych?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 5.:

Czy zamawiający będzie wymagał studzienek tworzywowych zgodnych z normą PN-EN 13598-2 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej beciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2: Specyfikacje studzienek włączonych i niewłączonych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 6.:

Czy zamawiający będzie wymagał raportów potwierdzających zgodność z PN-EN 13598-2, wystawionych przez niezależne instytucje badawcze?

Odpowiedź:


Nie

Pytanie 7.:

Czy zamawiający będzie wymagał w rurach PVC WK od średnicy fi200 w górę podziałki wewnątrz wydłużonego kielicha, która na etapie odbioru podczas kamerowania pozwoli zamawiającemu potwierdzić prawidłowy montaż bosego końca rury w wydłużonym kielichu?

Odpowiedź:

Nie

DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice

EWA SUCHECKA