

Zakład Usług Kominiarskich Ryszard Ciachowski Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Członek Korporacji Kominiarzy Polskich Oddz. Dolnośląski
58-150 Strzegom ul. Legnicka 3 tel. 74-660-74-61 kom. 605062567



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Ryszard Ciachowski
58-150 Strzegom, ul. Legnicka 3
NIP 884-144-35-58
tel. kom. 605 062 567

Strzegom, dnia 7.04.2020r.

OPINIA NR 33/2020

W budynku przy ul ...Al. Wojska Polskiego....Nr 14A Nr działki 493w... Strzegom.....

Dotycząca urządzeń grzewczo- kominowych używanych przez: OSP STRZEGOM

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Ryszarda Ciachowskiego w celu:

1. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podłączenie
2. ustalenia prawidłowości podłączenia
3. ~~ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń~~ (nie dotyczy)

ZUK Strzegom stwierdza co następuje: Po likwidacji kotła „CO”węglowego w kotłowni i podgrzewacza wody typu „junkers”GAZ na I piętrze

1. Do przewodu kominowego Nr.3 łączyć „CO”GAZ II funk. – kotłownia
2. Do przewodu kominowego Nr.4 łączyć wentylację wywiew – kotłownia
3. Nawiew do pomieszczenia kotłowni wykonać w ścianie zewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Celem niedopuszczenia do ewentualnych
stworzonych następstw, należy
zapewnić spalinowy przewód kominowy
odpowiednim wkładem, odpornym
na destrukcyjne oddziaływanie spalin
Dz.U. Nr 10 § 140 pkt. 4 z dnia 8. 02. 95 r.


Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela (inwestora) i opiniodawcy.

UWAGA :

.....
po wykonaniu w/w zaleceń należy zgłosić
do Z-łu kominiarskiego celem sprawdzenia
prawidłowości podłączenia i wykonania oraz
wydania protokołu powykonawczego.

Korporacja Kominiarzy Polskich
Uprawniony Mistrz Kominiarski
pieczęć i podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego
Ciachowski Ryszard
wpisany do Rejestru Mistrzów pod nr 80



KIEROWNIK ZAKŁADU
Rejonowy Mistrz Kominarski

Cichowski Ryszard