LEGENDA:

kolorem zielonym oznaczono elementy budowlane do wymiany

projektowane zasilanie c.o. — Przewody główne w piwnicy prowadzić pod stropem w narożach ścian

projektowany powrót c.o. — Przewody rozdzielcze prowadzić w bruzdach ściennych przy posadzce

regulator różnicy ciśnień (zawór podpionowy)

grzejniki płytowe projektowane (zasilanie boczne)

grzejniki płytowe projektowane (zasilanie dolne)

DANE POMIESZCZENIA OGRZEWANEGO:

K/P T Q

K/P - Kondygnacja/Nr Pomieszczenia
T [°C] - Projektowa temp. wewnętrzna
Q[W] - Projektowe obciążenie cieplne pom.

DANE GRZEJNIKA:

Φ... W
H... L...

L - Długość grzejnika [mm]
H - Wysokość grzejnika [mm]
Φ - Moc grzejnika [W]

Φ... W
H... L...
2,50

L - Długość grzejnika [mm]
H - Wysokość grzejnika [mm]
Φ - Moc grzejnika [W]
2,50 - Nastawa termostatyczna

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE – PODTYNKOWE

PRZYCISK DZWONKOWY ZWIERNY

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE – MIN. IP 44

GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z

GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE

OPRAWY OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

PRZYKŁADOWE OZNACZENIE ROZDZIELNICY
RO.2 — ROZDZIELNICA
3/11
OBWÓD GNIAZD
OBWÓD OŚWIETLENIA



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - I PIĘTRO	
NR	NAZWA POMIESZCZENIA
2/01	KOMUNIKACJA
2/02	WC
2/03	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/04	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/05	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/06	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/07	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/08	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/09	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/10	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/11	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/12	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/13	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/14	POMIESZCZENIE POMOCNICZE
2/15	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/16	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/17	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/18	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/19	WC
2/20	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
2/21	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/22	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
2/23	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/24	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/25	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/26	ARCHIWUM
2/27	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/28	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/29	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/30	POMIESZCZENIE POMOCNICZE
2/31	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/32	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/33	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/34	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/35	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/36	KOMUNIKACJA
2/37	KOMUNIKACJA
2/38	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/39	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/40	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/41	POMIESZCZENIE BIUROWE
2/42	POMIESZCZENIE BIUROWE
RAZEM	

RZUT II PIĘTRA

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dowiatu Brugi nr 89 B, 84-001 Pruszcz
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
83-312 Łęgnowo, ul. Tuwejsiska 155

" LEŻYSKO CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM + WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE "

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W LĘBORKU

OBIEKT/ADRES INWESTYCJI: STAROSTWO POWIATOWE
Ul. GDYŃSKA NR 1
84-200 LĘBORK
dz. nr ew. 1133, 1134
jednostka katastralna: grodnica Lębork, obręb: 2

RZUT II PIĘTRA

ARCHITEKTURA

Projekt. upr.	mgr inż. arch. Janina Kowalczyk	upr. budl. 97/LOBR/2001/U w specyfikacji zawodowej (bez uprawnień)	
Projektant	mgr inż. arch. Anna Gołębiewska, mgr inż. arch. Agata Woroszkiewicz		
Sprawdzający		upr. budl. 37/1/88/87 w specyfikacji zawodowej (bez uprawnień)	

INSTALACJE SANITARNE

Projekt. upr.	p.o.inż. Janusz Malczewski	upr. SOSW/PG, SES/80/NM, ZO/80/PM, INT/80/NM, w LOBR/1/90/NO bez ograniczeń w zakresie	
Sprawdzający			
Sprawdzający	mgr. inż. Zdzisław Ciężkowski	upr. budl. nr 3/2/88/NM, w zakres instalacji i urządzeń cieplnych	

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projekt. upr.	Janusz Bojarowski	upr. budl.158/80, 248/90-96 w specyfikacji zawodowej (bez uprawnień elektrycznych)	
Sprawdzający	Piotrowicka dr.		
Sprawdzający	inż. Zbigniew Wojtowicz	upr. budl. GP.B-3/48-2/87/N w specyfikacji zawodowej - w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych (bez uprawnień)	

SKALA:	1:100
DATA:	06.2011 r.
NR RYSUNKU:	R/04
NR ARCHIWUM:	SR/04