

DKW.2232.98.2024.AS

Czarne, dn. 12.08.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 (wariant I - bez negocjacji) na:
„Budowa budynku magazynowego w Zakładzie Karnym w Czarnem”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ Z DNIA 12.08.2024 r.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 2. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605) poniżej udostępniam wraz z odpowiedziami zapytania złożone do wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy na projektowanych przejściach obsługa sterowania ma się odbywać poprzez system kontroli dostępu i czytników KD, czy tylko ma być komunikacja głosowa poprzez interkom? Dodatkowo proszę o informację czy do każdego przejścia przewidzieć elektro zamki typu więziennego?

Odpowiedź nr 1:

Wszystkie przejścia tylko kontrola dostępu i czytniki KD, zamki więzienne tam gdzie drzwi typu więziennego lub kraty a reszta elektro zaczepy w ościeżnicach.

Dyrektor

Zakładu Karnego w Czarnem