

Zielona Góra, 16.04.2019 r.

**Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze**

ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra

dotyczy: postępowania pn.: " Zakup i montaż central SSWiN wraz z czujkami w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze " - Nr sprawy ID: 215731

Hertz Systems Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-120) przy Al. Zjednoczenia 118 A, Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest: Zakup i montaż central SSWiN wraz z czujkami w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze - nr sprawy ID: 215731, zwraca się z prośbą o uszczegółowienie informacji zawartych w zapytaniu ofertowym o następujące kwestie:

1. W dokumencie "Zapytanie ofertowe", pkt. V, widnieje zapis o płatności dla Wykonawcy przez Zamawiającego, pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia z dokonanej czynności czyszczenia kominów. Proszę o wyjaśnienie tego zapisu.
2. W dokumencie "Zapytanie ofertowe", pkt. VI, Zamawiający żąda od Wykonawcy kserokopii uprawnień w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Proszę Zamawiającego o uściślenie wymaganych uprawnień/dokumentu.
3. W dokumencie "Zał. nr 1-Opis przedmiotu zamówienia", część A, pkt. 1.1, ppkt. a), odnoszący się do przygotowania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Czy dokumentacja projektowa winna zawierać przebieg istniejących tras kablowych? Jeśli tak, czy Zamawiający posiada dokumentację ze zinwentaryzowanymi trasami kablowymi przedmiotowego systemu SSWiN?
4. W dokumencie "Zał. nr 1-Opis przedmiotu zamówienia", część A, pkt. 1.2, ppkt. A i B, występuje rozbieżność w ilościach istniejących szyfratorów (4szt.) w stosunku do nowych (5szt.). Dodatkowo brak opisu o przeznaczeniu i miejscu montażu 5-tego szyfratora. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
5. W dokumencie "Zał. nr 1-Opis przedmiotu zamówienia", część A, pkt. 2.3.2, Zamawiający wymaga okablowania zasilającego centralę alarmową, kablem o odporności ogniowej PH90. Takie okablowane jest wymagane przy systemach sygnalizacji pożaru. Z uwagi, że centrala alarmowa nie posiada odporności


ogniowej, nie jest zasadne stosowanie kabli zasilających o odporności ogniowej PH90. Czy pomimo to, Zamawiający wymaga wymiany okablowania zasilającego centrale SSWiN, na kabel o odporności PH90?

6. Czy Zamawiający posiada rzuty przedmiotowych budynków w wersji papierowej lub elektronicznej?
7. Czy wymiana okablowania będzie traktowana jako prace dodatkowe? Na etapie wizji lokalnej, nie ma możliwości sprawdzenia przydatności istniejącego okablowania (potrzeba wykonania pomiaru całej instalacji, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia, na etapie realizacji zamówienia).
8. Jeśli sprawdzony odcinek istniejącego okablowania, okaże się niezdatny do wykorzystania i został ułożony pod tynkiem, Wykonawca:
 - a. może pozostawić niesprawny kabel i ułożyć nowy w listwie elektroinstalacyjnej?
 - b. ma obowiązek usunąć niesprawny kabel z pod tynku i ułożyć nowy pod tynkiem łącznie z malowaniem ścian po zatynkowaniu?
9. Proszę o uzasadnienie wprowadzenia do projektu umowy propozycji 5 letniego okresu rękojmi za wady przewidzianego dla robot budowlanych, gdy z treści umowy wynika, że jest to umowa dzieła i zgodnie z treścią art. 638 kodeksu cywilnego, w związku z art. 568 kodeksu cywilnego, stosuje się w takim przypadku okres dwuletni.

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszym informujemy, że Państwa zapytanie ofertowe nie zawiera opisu przedmiotu zamówienia pozwalającego na prawidłowe złożenie oferty i koniecznego do realizacji zamówienia.

Z wyrazami szacunku,

PREZES ZARZĄDU


Zbigniew Trzaskowski