

Piekary Śląskie, dn. 17.08.2023 r.

ZO/11/TO/EZ/2023

**Wszyscy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia procedowanego w trybie konkurencyjnym nie objętego regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

**„Dostawa szafy sterowniczej do przepompowni ścieków dla dwóch pomp
o mocy 1 x 4 kW oraz 2 x 11 kW dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp.
z o.o.”**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., dalej zwane Zamawiającym informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania od Wykonawcy.

Poniżej przedstawiamy treść zapytania (pisownia oryginalna) bez ujawniania źródła wraz z udzieloną odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 2:

W czyjej kwestii jest montaż szafy z fundamentem?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż montaż szafy jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający uzyska niezbędne pozwolenia i zgody na postawienie szafy z fundamentem?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

- Zamawiający informuje, iż nie są potrzebne niezbędne pozwolenia i zgody na postawienie szafy z fundamentem, ponieważ szafa będzie ustawiona w miejscu szafy zlikwidowanej.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający doprowadzi wymagane przewody do podłączenia szafy?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, iż wymagane przewody są już doprowadzone.

Pytanie nr 5:

W czyjej kwestii jest zaprogramowanie i uruchomienie szafy sterowniczej?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Zaprogramowanie i uruchomienie szafy sterowniczej leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wykona wizualizację dwóch szaf?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

Tak, Zamawiający wykona wizualizację dwóch szaf.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający ponosi koszty transmisji danych oraz dostarcza kartę SIM?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, iż ponosi koszty transmisji i posiada kartę SIM.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę modułu telemetrycznego na CellBoX H3?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Nie, wymagany jest moduł tak jak w Załączniku nr 1 do Umowy czyli w Specyfikacji w pkt b).

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyłącznika głównego i różnicowo-prądowego na mniejszy w szafie 4kW?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę wyłącznika głównego i różnicowo-prądowego na mniejszy w szafie 4kW.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
mgr Marek Tokarz

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa
2. a/a