

RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O.
SKALA 1:100

LEGENDA

- Układ C.O. nr 1 - DOM DZIECKA - Rurociągi zasilające - czynnik woda 60°C rury stalowe, czarne, ciękościenne, jednostronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych
- - - Rurociągi powrotne - czynnik woda 45°C rury stalowe, czarne, ciękościenne, jednostronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych
- Układ C.O. nr 2 - SOWdlaOPwR - Rurociągi zasilające - czynnik woda 60°C rury stalowe, czarne, ciękościenne, jednostronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych
- - - Rurociągi powrotne - czynnik woda 45°C rury stalowe, czarne, ciękościenne, jednostronnie ocynkowane o połączeniach zaciskanych

- C011 Nr pionu instalacji c.o. UKŁAD NR 1 Dom Dziecka
- C02 Nr pionu instalacji c.o. UKŁAD NR 2 SOWdlaOPwR

- ZK-S020 Projektowany serwisowy zawór odcinający Ø20, kulowy ze spustem
- ZK025 Projektowany serwisowy zawór odcinający Ø20, kulowy ze spustem

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW TOMASZ MOSKAŁ ul. Bobrzyńskiego 43A/20, 30-348 Kraków, tel.: 608 358 229,		
Inwestor	Powiat Leżajski ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk		
Obiekt	Nadbudowa i przebudowa budynków obejmująca zmianę kształtu i konstrukcji dachu z infrastrukturą towarzyszącą		
Adres	ul. I. Łukasiewicza 5, działki nr ewid.: 6/24, 6/26, 6/27, Obręb: 0007 Nowa Sarzyna, Jedn. ewid.: 180805_4 Nowa Sarzyna		
Branża	wyposażenie budowlano-instalacyjne		
Faza	projekt		
Projektant	inż. Andrzej Zabratyński	S-114/76	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Rechtoń	PDK/0071/PWOS/06	
Data	grudzień 2022		
Tytuł rysunku	RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O.		
Skala	1 : 100		
Numer	CO-01		