

ZAMAWIAJACY
POWIAT PLESZEWSKI
REPREZENTOWANY PRZEZ
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PLESZEWIE
UL. GEN. HALLERA 54, 63-300 PLESZEW

Pleszew, dnia 07.04.2021

ZDP.252.2.2021

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec (dł. odcinka 1,0 km)”

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 02.04.2021 r., wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zamieszcza poniżej treść wniosku oraz wyjaśnienie.

1. Dotyczy D.05.03.05. W pkt.2.8 znajduje się zapis wykluczający stosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mm-a , co jest sprzeczne z dokumentem przywołanym w SST, tj. WT2-2014. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8 i stosowanym z dużym powodzeniem do dolnych warstw na drogach każdej kategorii. Powyższy zapis będzie powodować niepotrzebny wzrost kosztów inwestycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej w ilości zgodnej z WT-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a, wskazanych w SST? To właściwości użytkowe końcowego wyrobu decydują o trwałości nawierzchni i długości okresu eksploatacji.

Odpowiedź

Wyrażam zgodę na zastosowanie granulatu asfaltowego zgodnie z WT-1 i WT-2 2016r. Nawierzchnie i Mieszanki mineralno-asfaltowe muszą spełniać wszelkie wymagania i normy podane WT1 i WT2 2016r. i SST

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Sylwia Paszkowiak-Drogoś