

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeгляд serwisowy dwóch agregatów prądowórczych do rezerwowego zasilania w energię elektryczną obiektów na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach mieszczących się w budynku nr 32.

1) Agregat 250, 200kW symbol 84ZPP-78H12:

- Moc urządzenia: 200,0 kW.
- Urządzenie zasilone: ze zbiornika paliwa.
- Urządzenie zasilane: rozdzielnice Główną w budynku 32
- Przynależność do grupy urządzeń: Grupy 1.
- Urządzenie zasilone w układzie sieci: TN-C
- Urządzenie zasilone w paliwo: ze zbiornika urządzenia.
- Zastosowany środek ochronnych: samoczynne szybkie wyłączenia napięcia zasilania.
- Wyłączenie zasilania odbywa się przez: w przypadku przywrócenia zasilania układ SZR wyłącza agregat lub poprzez ręczne wyłączenie urządzenia.

2) Agregat 125, 100kW symbol 56ZPPd-SW/680/14

- Agregat prądowórczy 125 (budynek 32).
- Moc urządzenia: 100,0 kW.
- Urządzenie zasilone: ze zbiornika paliwa.
- Urządzenie zasilane: rozdzielnice Główną w budynku 32
- Przynależność do grupy urządzeń: Grupy 1.
- Urządzenie zasilone w układzie sieci: TN-C
- Urządzenie zasilone w paliwo: ze zbiornika urządzenia.
- Zastosowany środek ochronnych: samoczynne szybkie wyłączenia napięcia zasilania.
- Wyłączenie zasilania odbywa się przez: w przypadku przywrócenia zasilania układ SZR wyłącza agregat lub poprzez ręczne wyłączenie urządzenia.

W zakres prac serwisowych każdego agregatu wchodzi:

- Sprawdzenie połączeń w instalacji elektrycznej.
- Sprawdzenie funkcjonalności elektroniki.
- Sprawdzenie połączeń w układach: paliwowych, chłodzenia, wydechowym.
- Sprawdzenie stanu akumulatora(ów) i układu ładowania baterii.
- Sprawdzenie pasów klinowych oraz wszystkich elementów ruchomych pod kątem ich zużycia i luzów.
- Sprawdzenie połączeń mechanicznych (śruby, nakrętki, spawy),
- Sprawdzenie turbosprężarki.
- Sprawdzenie działania wskaźników kontrolno-pomiarowych na tablicy sterowania.
- Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy.
- Przeprowadzenie próby pracy zespołu prądowórczego pod obciążeniem.
- sporządzenie protokołu z przeglądu agregatów (na każdy oddzielnie).

Usługa musi być wykonana z zachowaniem należytej staranności przez osoby/osobę z właściwymi kwalifikacjami i uprawnieniami (świadectwem kwalifikacyjnym), przy pomocy certyfikowanych urządzeń.

Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura może zostać wystawiona po podpisaniu przez obie strony sporządzonego przez Zamawiającego *Protokołu odbioru usługi*.

Do kontaktów wyznaczeni są:

- Ewa Sadowska tel. 47 725 57 08 kom. 723 965 977 – w sprawach technicznych.
- Renata Wiorowska tel. 47 725 57 91 – w sprawach składania ofert na platformie zakupowej OpenNexus.

Termin wykonania usługi: do 14 czerwca 2024 roku.

Termin składania ofert: do 20 maja 2024 roku.

p.o. NACZELNIK

**Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie**


podkom. Mariusz BRUS