



GMINA  
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Aleksandrów Kujawski, dnia 14.02.2023 r.

**ZP.271.4.2023.EW**

**Zapytanie nr 4**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 13.02.2023 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.4.2023.EW pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Aleksandrów Kujawski – II etap”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Dotyczy D.05.03.05b W SST stwierdziliśmy niespójność dotyczącą rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej jaką należy zastosować na warstwę wiążącą. W pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę AC 11 W 50/70, KR 1-2 natomiast w pkt. 2.10 tablica 20 oraz w pkt. 2.11 tablica 21 podano uziarnienie i wymagania dla mieszanki AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie rodzaju mieszanki jaką należy zaprojektować na warstwę wiążącą dla kategorii ruchu KR 1-2 wg wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014.

**Odpowiedź:** Warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki AC11W 50/70.

**WÓJT**  
*mgr Andrzej Olszewski*