



Nr postępowania **ZP.271.8.2024**
GMINA BĘDZINO, 76-037 Będzino 19

Będzino, dnia 17.07.2024 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2024 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Gminie Będzino”.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 1 + Modyfikacja SWZ Nr 1

Zamawiający Gmina Będzino działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t. j. ze zm., zwana dalej ‘ustawą’) udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

PYTANIE nr 1:

Jednym z warunków udziału w postępowaniu na budowę kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Gminie Będzino jest warunek że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni budowy lub rozbudowy lub przebudowy nie mniejszej niż 400 m² (dotyczy powierzchni wykonanych prac). Zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalne łączne spełnianie tego warunku, tzn. że ww. roboty (min. dwie) musi wykonać przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca. Zwracamy się z prośbą o modyfikację tego warunku poprzez zmianę okresu ostatnich 5 lat na 7 lat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę okresu z 5 lat na 7 lat, zgodnie z modyfikacją SWZ.

PYTANIE nr 2:

Z jakiego materiału należy wykonać ścianki o gr. 5 cm? Żaden producent ścianek systemowych z HPL nie ma w ofercie ścianek o takiej grubości.

Odpowiedź: Ścianki między kabinami w toaletach należy wykonać jako systemowe z HPL o gr. płyty min. 12 mm.

PYTANIE nr 3:

Ile warstw papy należy przyjąć na wykończenie dachu? Projekt ani przedmiar nie przewiduje wykonania hydroizolacji dachu poza styropapą (styropian laminowany papą).

Odpowiedź: Należy przyjąć następujące warstwy pokrycia dachu:

- papa termoizolacyjna wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- warstwa termoizolacyjna styropapa EPS100 gr. 10 cm jednostronna
- styropian EPS200 gr. 25-46 cm i 25-63 cm
- folia paroizolacyjna



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- strop żelbetowy

Zarówno styropapa jak i folia paroizolacyjna — spełniają wymogi przeciwwilgociowej izolacji dachu.

PYTANIE nr 4:

Proszę o doprecyzowanie materiału, z którego mają być wykonane skrzydła drzwi wewnętrznych. W zestawieniu stolarki drzwiowej (rys. nr 11/A) w poz. 5 (ilość 22 i 19) oraz w poz. 6 (ilość 4) w uwagach wpisane jest PVC. Natomiast w przedmiarze w pozycjach: 506 i 507 wpisane są skrzydła płytowe, a w pozycji 505 ościeżnice drewniane regulowane, oraz w specyfikacji ST 08: drzwi wewnętrzne płycinowe, drewniane, z ościeżnicą regulowaną.

Odpowiedź: Stolarka drzwiowa:

- zewnętrzna, wejście główne do przedszkola i żłobka – PCV, w kolorze okien, dolna część drzwi pełna (bez szklenia), górna przeszklona,
- zewnętrzna, wyjścia z sal i korytarza na teren zielony – PCV, w kolorze okien, przeszklone,
- zewnętrzna, pomieszczenia techniczne i kuchenne – PCV, w kolorze okien, pełne,
- wewnętrzna, pomiędzy wiatrołapem a szatnią – PCV, białe, dolna część drzwi pełna (bez szklenia), górna przeszklona,
- wewnętrzna, do łazienek – płytowe w kolorze białym, pełne, z podcięciem.
- wewnętrzna, do sal (dziecięce, terapeutyczne, gimnastyczna) – płytowe w kolorze białym, z okrągłym przeszklonym otworem na wysokości wzroku dorosłego człowieka.
- wewnętrzna, do magazynów, pom. administracyjnych, pomocniczych i technicznych – płytowe w kolorze białym, pełne.

UWAGA! Drzwi do kotłowni - stalowe, w kolorze pozostałej stolarki.

PYTANIE nr 5:

Proszę o doprecyzowanie kolorystyki okien i drzwi z PVC. W OPZ wpisane jest: w kolorze białym od wewnątrz, antracytowy (RAL 7016) od zewnątrz. Natomiast w specyfikacji ST 08 wpisany jest kolor biały obustronnie.

Odpowiedź: Należy zastosować stolarkę zewnętrzną (okna, drzwi wejściowe do budynku) w kolorze: wewnątrz – białym, od zewnątrz – antracytowym. Uwaga – drzwi do części kuchennej oraz do pomieszczeń technicznych (np. kotłownia, konserwator) – dopuszcza się drzwi obustronnie antracytowe. Drzwi wewnętrzne – białe.

MODYFIKACJA SWZ NR 1

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t. j. ze. zm.) modyfikuję treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

1.Specyfikacja Warunków Zamówienia

1) w Rozdziale XIV pkt 2 **jest :**

2) dla Części 1 - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :

2.1) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni budowy lub rozbudowy lub przebudowy nie mniejszej niż 400 m² (dotyczy powierzchni wykonanych prac).

– zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalne łączne spełnianie tego warunku, tzn. że ww. roboty (min. dwie) musi wykonać przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca.

Zmienia się na :

2) dla Części 1 - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :

2.1) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w **okresie ostatnich 7 lat**, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni budowy lub rozbudowy lub przebudowy nie mniejszej niż 400 m² (dotyczy powierzchni wykonanych prac).

– zamawiający zastrzega, że nie jest dopuszczalne łączne spełnianie tego warunku, tzn. że ww. roboty (min. dwie) musi wykonać przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca.

2) w Rozdziale XIV pkt 4 ppkt. 4.2. **jest :**

4.2. Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie zamawiającego

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, niżej wymienionych, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu/dotyczy Części 1:

- **wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz **załączeniem dowodów (...)**.

Zmienia się na :

4.2. Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie zamawiającego

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, niżej wymienionych, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu/dotyczy Części 1:

- **wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w **okresie ostatnich 7 lat**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz **załączeniem dowodów (...)**.

WÓJT
Sylwia Halama