



ZP-271-5/2022

Tuchów, dnia 09.06.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Tuchów

Ul. Rynek 1,

33-170 Tuchów

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

Nr ref. postępowania: ZP-271-5/2022

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego na zadanie pn. „**Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach realizacji programu STOP SMOG - etap I**”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwana dalej: „**PZP**” - Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło dnia 09.06.2022 r. do Zamawiającego wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

„1) proszę o dodatkowe wyjaśnienia dot. zapisów w punktach 2.1 - "spełniający wymogi emisji spalin 2022", co inwestor rozumie przez sformułowany dalej w tym punkcie zapis - "☐ kocioł wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg normy PN-EN 303-5 lub równoważnej, oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODSIGN lub równoważnego, " jaśli nie to jakie ew. akty prawne, jakie certyfikaty powinien posiadać kocioł na 2022?"

„Zadanie jest współfinansowane w ramach Porozumienia nr 5/2020/Tuchów z dnia 13.07.2020 r. o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów"



Rzeczpospolita
Polska



Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że kocioł „spełniający wymogi emisji spalin 2022” jest to kocioł wykonany w klasie 5 efektywności energetycznej i emisyjności wg normy PN-EN 303-5 lub równoważnej, oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN lub równoważnego.