

Nowa Ruda, dnia 9 maja 2022 r.

**Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda**

Nr sprawy: **OR.271.15.2022**

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę muru oporowego ul. Obozowa”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy w ramach projektu przebudowy ul. Obozowej została wykonana dokumentacja geologiczna w formie opinii geotechnicznej lub dokumentacji badań podłoża gruntowego? W szczególności czy zostały wykonane otwory geologiczne w pobliżu muru oporowego czy należy taką dokumentację i takie badania ująć w ofercie?

Odpowiedź

Dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Obozowej została wykonana opinia geotechniczna, którą załączamy do odpowiedzi.

Otwory geologiczne nie były wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie muru oporowego, ponieważ wspomniana dokumentacja geotechniczna wykonana została dla potrzeb przebudowy ulicy Obozowej, a nie dla potrzeb przebudowy/remontu muru oporowego.

O konieczności wykonania dodatkowej dokumentacji geologicznej/geotechnicznej w ramach przedmiotowej dokumentacji na przebudowę/remont muru oporowego decyduje projektant wykonujący dokumentację.