



## BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

---

Znak: RIOŚ.271.1.5.2022.DD

Szczawnica, dnia 11 kwietnia 2022 r.

### Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

**Dotyczy:** postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: **Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Szlachtowej**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień:

**Zapytanie:**

*Proszę o doprecyzowanie wytycznych ogrodzenia: panelowe 2D posiadają podwójny drut poziomy, pojedynczy pionowy i są wykonane z drutów fi. 6/5/6mm oraz 8/6/8mm., natomiast panele 3D są wykonane z pojedynczego drutu fi.4mm lub fi.5mm. Zamawiający wyjaśnia, iż przewiduje ogrodzenie z paneli 2D o grubości drutu min. 5 mm- opis odnosi się do 3D.*

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający określając panele 2D o grubości drutu 5mm przewidywał panele o konstrukcji grubości drutu 6/5/6mm.