

FIP.271.1.6.2021.AS7

***Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ***

*Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa przepustów na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie oraz w miejscowości Silpia.*

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 30.09.2021r. pytaniem dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

- 2. Czy zamawiający wyraża zgodę na montaż przyczółków systemowych na przepuście w m. Silpia Duża?*

Odpowiedź:

**Zamawiający w związku z utrudnionym dojazdem do obiektu dopuszcza zastosowanie przyczółków systemowych prefabrykowanych dostosowanych do rury przepustowej pod warunkiem wykonania dodatkowych nasypów wraz z ich zagęszczeniem oraz wykonaniem dodatkowego umocnienia skarp rowu po obu stronach przepustu za pomocą faszyny, narzutów kamiennych lub gabionów. Zmiany te powinny być odzwierciedlone w kosztorysie ofertowym który należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.**

**ZATWIERDZIŁ:**

*/-/Włodzimierz Rak*