



Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest remont drogi w ul. S. Wigury na odcinku ul. G. Narutowicza – ul. P. Skargi w Ząbkach.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

SST dopuszcza asfalty drogowe, polimeroasfalty lub asfalty wielorodzajowe – proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj asfaltów należy zastosować z podziałem na poszczególne mieszanki?

Odpowiedź:

Do sporządzenia mieszanek mineralno-asfaltowych należy użyć jako lepiszcza, w poszczególnych warstwach:

- warstwa podbudowy: asfalt 35/50,
- warstwa wiążąca: asfalt 50/70,
- warstwa ścieralna: asfalt 50/70.


Pytanie nr 2

Czy do uszczelnienia połączeń technologicznych i krawędzi należy stosować emulsję asfaltową, taśmy bitumiczne czy pasty?

Odpowiedź:

Do uszczelnienia połączeń technologicznych i krawędzi należy stosować taśmy bitumiczne.

Z up. Burmistrza Miasta Ząbki


Arkadiusz Powierza
Z-ca Burmistrza