

ZAPYTANIE nr 4

Odpowiedź z dnia 25 stycznia 2022 roku

do przetargu nr RIG.271.12.2021: „*Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Krzywiń w miejscowościach: Krzywiń, Cichowo, Lubiń, Rąbiń-Łuszkowo z przebudową stacji uzdatniania wody*”.

Treść zapytania:

1. W przekazanej dokumentacji węzłów sieci wodociągowej Rąbiń - Łuszkowo są schematy tylko dwóch węzłów: W1 i W12. Proszę o udostępnienie schematów pozostałych węzłów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający informuje, co następuje:

- Ad. 1. Zamawiający informuje, że są to jedyne węzły na sieci (wejście oraz wyjście) na których zastosowano do łączy kształtki żeliwne. Pozostałe węzły wskazane w projekcie to łączenia rur, wejścia i wyjścia z przewiertów itp. Są to węzły typowe, które nie zostały rozrysowane w sposób szczegółowy w dokumentacji technicznej.

Zamawiający informuje, że preferowana jest komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji, za pośrednictwem **platformazakupowa.pl** i formularza „**Wyślij wiadomość do zamawiającego**”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznie **WYŁĄCZNIE AWARYJNIE**, w przypadku problemów z działaniem platformazakupowa.pl.

Niniejsza informacja i zmiany nią wprowadzone stanowią integralną część SWZ wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.