

Znak sprawy: NSZ.26.P30.2021.MM

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu
na dostawę armatury różnej do budowy stacji redukcyjno – pomiarowej gazu nr 3
i sieci gazowej
PN/30/2021/D**

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.12. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

Prosimy o podanie wysokości kolumn dla kurków kulowych podziemnych zad. nr 1.

Odpowiedź:

Dla zaworu podziemnego DN 200 odległość od osi rurociągu do osi pokrętła 3 000 mm.

Dla zaworu podziemnego DN 300 odległość od osi rurociągu do osi pokrętła 2 000 mm.

Tarnów dn. 21.05.2021 r.